

Specifikācija

N.p.k.	Nosaukums	Skats	Tilpums m³	Jauda kW
1.	Splidena dzīšanas aka	1		
2.	Pirmreizējais nostādinātājs ar starpsienu	1	6.5	
3.	Pirmreizējais nostādinātājs ar starpsienu	1	6.5	
4.	BIO-KRD-65	1		
4.1	Mikseris WILO TR-14	1		0.5
4.2	Membraneaeratori	32		
4.3	Lieko dūnu sūknis WILO TC40/8	1		0.6
5.	Trīš ūdens rezervuārs	1		
5.1	Trīš ūdens sūknis WILO TC40/8	1		0.6
6.	Paraugu ņemšanas aka	1		
7.	Plūsmas mērītāja aka ar Venturī tehnī	1		
8.	Gaisa kompresors SCL K05-TD	1+1		3.3
9., 9'.	Asenizācijas ivertne	1	6.5	
9.1	Sūknis WILO TP50 FR2/5.5 3~	1		0.55
9.2	Nerūsējošā tērauda atkritumu grozs	1		
9.3	Mikseris WILO TR14	1		0.5
10.	Dūnu mineralizators	1	6.5	
10.1	Membraneaerators	2		
Kopā			6.05	

Apzīmējumi:

- lenākošie notekūdeņi
- Lieko dūnu vads
- Notekūdeņi pēc attīrīšanas
- Gaisa vads
- lenākošo notekūdeņu spiedvads
- Attīrītā ūdens spiedvads

