

Akss/mezģļa Nr.	Y	X
DT1-1	381193.81	376739.03
DT1-2	381185.35	376732.37
DT1-3	381160.47	376735.23
DT1-4	381148.43	376736.64
DT1-5	381142.32	376744.46
Izdalbe	380965.07	376784.18
K1-1	381331.87	376657.29
K1-2	381331.18	376664.87
K1-3	381286.97	376676.40
K1-4	381293.59	376711.28
K1-5	381277.55	376739.14
K1-6	381235.73	376742.77
K1-7	381193.88	376746.39
K1-8	381151.16	376747.57
K1-9	381147.15	376757.92
K1-10	381131.47	376759.36
K1-11	381089.68	376763.58
K1-12	381006.11	376772.12
K1-13	381006.11	376772.12
K1-14	380964.36	376767.69
KSP-1	381185.14	376743.18
SPDZ-1	381182.17	376743.56

PIEZĪMES:

- 1) Augstuma atzīmes (absolūtās) uzādātas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
- 2) Projekta uzturēšanas un kanalizācijas tīklu risējumi izstrādāti saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 un LBN 006-14, kā arī saskaņā ar izstrādātajiem tehniskajiem noteikumiem un projekta izstrādātāja uzdevumiem, kā arī arhitektūras uzdevumiem;
- 3) Raseļūnī ir neapņemama sastāvdaļa skaidrojošajam aprakstam un pielikumiem;
- 4) Būvdarbu laikā ievēroti inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus;
- 5) Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas;
- 6) Attālumam, pagriezieniem lēnī nolietoti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē;
- 7) Transijas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un transijas atzīmēšanu veikt saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem;
- 8) Auk diametrus precīzēt gareņprofilos;
- 9) Ielu saguņu un zāģļu atļaušana pēc lēmuma, sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas izbūves ārpus objekta ielektrostatas robežām izpildīt esošajās augstuma atzīmēs;
- 10) Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie iznēgi;
- 11) Šķērsojuma ar esošo kabeļu tīklu, kabeļiem paredzēt divvirulīgās apvakaures uzstādāšanu;
- 12) Pirms zemes darbu uzsākšanas precīzēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
- 13) Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāti notz būvdarbu uzsākšanai;
- 14) Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
- 15) Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām tehniskajām ekvivalentām iekārtām un materiāliem;
- 16) Cauruļvadu diametrus un stiprumus skaidrēti gareņprofilos.



Pastātnājs: Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 Reģ. Nr. 9000052035		Objekts: Centralizētās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Arcoes ciemā, Arcoes pagastā, Ventspils novada I būves kārtā		
Adrese: Arcoe, Arcoes pagasts, Ventspils novads		Lapas nosaukums: Ģenerāļplāns ar UKT tīkliem		
UKT sad.vad. Inģars Timolejvs Izstrādāja: Samīte Jakovļeva		Līguma Nr.: SL/2018/002 Arhiva Nr.: BM-478 Mērogs: 1:500		
		Mārka		
		Ras. Nr.		2