



AKAS APZĪMĒJUMS/NR	DT1-1	DT1-2	DT1-3	DT1-4	DT1-5
ESOŠĀS ZĒMES VIRSAS ATZĪME (m)	12.25	12.25	11.70	11.70	11.50
PROJEKTĒJAMĀ ZĒMES VIRSAS ATZĪME (m)	12.25	12.25	11.70	11.70	11.50
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	11.25	11.11	10.79	10.63	10.50
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	1.00	1.14	0.91	1.07	1.00
SLĪPUMS GARUMS (m)	57.9 0.0130				
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PEHD SN8 Ø110 perforēta 360° - 57.8m Ar geotekstila filtru				
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Smiltis pabērums 15cm; max frakcija 16mm, Skaloju oļu pabērums 30cm; frakcija 16/32mm				
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	10.8	25.0	12.1	9.9	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS	<p>The plan view shows the layout of the drainage system. The pipes are represented by orange lines, and the manholes are represented by black dots. The layout is shown in a plan view with a 135° angle indicated.</p>				

- Piezīmes:
- Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
 - Tranšējās sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšējās aizbēšanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
 - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
 - Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1,60 - 1,80m, siltumtrase 1,20-1,40m, drenāža - 1,2-1,4m.
 - Pirms zemes darbu uzsākšanas precīzēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
 - Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
 - Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
 - Ar apzīmējumu "p" apzīmēta pārkrituma aka
 - Visus šķērsojošos kabeļus paredzēts ievietot apvalkaaurulē.

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 Reģ. Nr. 90000052035				Objekts: Centralizētās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā l būves kārtā	
				Adrese: Ance, Ances pagasts, Ventspils novads	
				Lapas nosaukums:	
				Drenāžas DT1 garenprofils	
UKT sad.vad.	Ingars Timofejevs		03.04.2018.		
Izstrādāja	Sarmīte Jakovļeva		03.04.2018.		
SIA "BM Projekts" Pārsias iela 3B, Rīga, LV-1002 Tālr.: +371 29762257				©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritēstu likumu	
Līguma Nr.: SL/2018/002		Arhīva Nr.: BM-478		Mērogs: Mh1:500; Mv 1:100	
Stadija		Marka		Ras. Nr.	
BP		UKT		6	