U=400/230V



Projektēto kabeļu raksturīgie šķērsojumi ar esošajām komunikācijām.



KABEĻLĪNIJAS ŠĶĒRSOJUMS AR A/C V1311

A-A



Raksturīgie segumu atjaunošanas konstruktīvie griezumi.

Esošā betona seguma atjaunošana brauktuves zonā
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

Atjaunojamais betona segums –60mm
Šķembu maisījums fr.0–40mm–150mm
Šķembu maisījums fr.25–65mm–200mm
Esošā pamata grunts
Kabeļa smilšu aizsargslānis–100mm
Kabelis
Kabeļa smilts gultne–100mm

Zāļāja seguma atjaunošana
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

Apsēta augu zeme, h=10cm
Bietēts esošais grunts pamats
Kabeļkanalizācijas smilšu aizsargslānis–100mm
Kabeļkanalizācija
Kabeļkanalizācijas smilts gultne–100mm

Esošā asfalta seguma atjaunošana brauktuves zonā
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

Atjaunojamais asfalta segums AC–6 –60mm
Šķembu maisījums fr.0–40mm–150mm
Šķembu maisījums fr.25–65mm–200mm
Esošā pamata grunts
Kabeļa smilšu aizsargslānis–100mm
Kabelis
Kabeļa smilts gultne–100mm

Piezīmes: Projekta sastāvu un vispārīgos rādījumus skatīt lapā ELT–1

Objekts: "Elektroapgaismojuma izbūve ceļiem "Centra māju ceļi" un "Ambulance", Ances ciems, Ances pagasts, Ventspils novadā ".

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība

Nr. 30-15

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
ELT daļas vad.	G.Bandenieks		30.06.2015
Projektēja	A.Krišjāne		30.06.2015

Stadija	Lapa	Mērogs
TP	ELT–6	1:250

Generālplāns.

ENERGOPROJEKTS