


Esošā betona seguma atjaunošana bruktuves zonā
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

Zāļāja seguma atjaunošana
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

Atjaunojamais betona segums – 60mm
Skembu maisījums fr.0–40mm–150mm
Skembu maisījums fr.25–65mm–200mm
Esošā pamata grunts
Kabeļa smiltiņu aizsargslānis – 100mm
Kabeļs
Kabeļa smiltis gultnē – 100mm

Apsēta augu zeme, h=10cm
Bietēts esošais grunts pamats
Kabeļkanalizācijas smiltiņu aizsargslānis – 100mm
Kabeļkanalizācija
Kabeļkanalizācijas smiltis gultnē – 100mm

Projektēto kabeļu raksturīgie šķērsojumi ar esošajām komunikācijām.



Piezīmes: Projekta sastāvu un vispārīgos rādījumus skatīt lapā ELT-1

Objekts: "Ēlektroapgaismojuma izbūve ceļiem "Centra māju ceļ" un "Ambulance",
Ances ciems, Ances pagasts, Ventspils novads".

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība				Nr. 30-15	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Stadija	Lapa
ELT dolps vad.	G.Bandenēks		30.06.2015	TP	ELT-41:250
Projekta	A.Krišjāne		30.06.2015		
Ģenerāļplāns.					
ENERGOPROJEKTS					