

MARKAS "avk" RASĒJUMU SARAKSTS

LAPAS Nr.	LAPAS SATURS	
avk-1	Galvenie rādītāji un materiālu specifikācijas	
avk-2	1.stāva plans ar ventilāciju	
avk-3	Ventilācijas sistēmu aksonometriskās shēmas	

PASKAIDROJUMU RAKSTS

- VENTILĀCIJA** projektēta saskaņā ar LR būvnormatīvu prasībām un noteikumiem.
- Projektēta atbaidīša gaisa nosūces sistēma N1 ar kanāla ventilatoru nodrošina nosūci no WC telpām.
- Sistēma N2 ar kanāla ventilatoru nodrošina gaisa nosūci no dušu telpām un to priekštelpām.
- Sistēma N3 ar kanāla ventilatoru nodrošina gaisa nosūci no veļas mazgātavas telpas.
- Pieplūdes sistēma P1 ar pieplūdes iekārtu nodrošina gaisa pieplūdi priekštelpā.
- Pieplūdes iekārtā ar elektrisko katliņiem, filtru.
- Gaisa vadi no cirkotā skārda montējami pie griestiem atkārti.
- Pirms ventilācijas sistēmu nodošanas ekspluatācijā, veikt to ieregulēšanu, nodrošinot vienmērīgu gaisa plūsmu visās ventilācijas restēs.
- Visas celtniecības, montāžas darbus un objekta nodošanu ekspluatācijā izpildīt atbilstoši iekārtu ražotāju līmmu un LR būvnormatīvu noteikumiem un prasībām.

VENTILĀCIJAS SISTĒMU RAKSTUROJUMS

SISTĒMAS Nr.	Telpu nosaukums	Gaisa daudzums m³/s	Spiediens Pa	Ventilatora īpašības			Agregāts	Filtrs	Piezīmes
				Marka	Jauda kW	Ēluma mērs			
P1	Pieplūde	210	280		0.11	Ekst.	Līdz 2.00		
N1	WC	210	85	TD 360/125	0.03				9.6 l/s
N2	Dušu telpas	180	80	TD 360/125	0.03				9.6 l/s
N3	Veļas mazgātava	100	270	TD 250/100	0.024				9.6 l/s

Šī būvprojekta avk daļa
nāvēģūnī atbilst Latvijas būvnormatīviem,
ta ar odu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļa

veidēja

Avk. Lielāda Rase

(Vārds, uzvārds)

12.2012

(datums)

avk-1

(projekta nr.)

(paraksts)

	Materiālu specifikācija ventilācijai			Piltene, Lielā iela nr.24
Nr.p.k.	Materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1.	Pieplūdes iekārtā SAU 125C ar automātiku	kompl.	1	"Ostberg"
2.	Ventilators, kanāla TD 250/100	gab.	1	"S&P"
3.	Ventilators, kanāla TD 350/125	gab.	2	"S&P"
4.	Ātruma regulātors REE 1	gab.	3	"S&P"
5.	Pieplūdes difuzori S - 160	gab.	3	
6.	Nosūces difuzori EFF 100	gab.	1	
7.	Nosūces difuzori EFF 125	gab.	2	
8.	Nosūces difuzori EFF 160	gab.	2	
9.	Nosūces difuzori EFF 200	gab.	4	
10.	Aizsargreste SG 125	gab.	1	
11.	Aizsargreste SG 160	gab.	2	
12.	Gravitācijas žāļūzijas restes VK 12	gab.	1	
13.	Gravitācijas žāļūzijas restes VK 16	gab.	2	
14.	Gaisa ieņe mēšanas reste USS 200x200	gab.	1	"Halton"
15.	Vienvirziena vārsti RSK 125	gab.	1	
16.	Vienvirziena vārsti RSK 160	gab.	3	
17.	Drošēlvārsti SKC 125	gab.	2	
18.	Cinkotā skārda gaisa vadi Ø125mm	m	16	
19.	Cinkotā skārda gaisa vadi Ø160mm	m	12	
20.	Caurumu kaļšana esošās starpsienās (Ø līdz 160mm), to aizdare, krāsošana	gab.	2	
21.	Caurumu kaļšana esošās starpsienās (Ø līdz 160mm), to aizdare, krāsošana	gab.	4	
22.				
23.				
24.				
25.				
Piezīmes:				
# Stiprinājumi un citi palīgmateriāli pēc vajadzības;				
# Veidgabalu skaitu un veidu precīzēt montāžas laikā.				
# Materiālius iespējams aizstāt ar citiem - līdzvērtīgiem, iepriekš saskaņojot ar projektētāju.				
# Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālius, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā.				

PROJEKTERIS	<div><div><div></div><div>VENTPROJEKTS</div></div><div><div>LELA DZIRNAVU IELA Nr.24</div><div>VENTSPILS, LV-3001</div><div>tel. fāss 38291139</div><div>e-pasts: ventprojekts@navigators.lv</div></div></div>			
PASŪTĪTĀJS	VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA			
PROJEKTS	SABIEDRISKĀS DUŠAS UN VEĻAS MAZGĀŠANAS CENTRS, LELĀ IELĀ Nr.24, PILTENE, VENTSPILS NOVADS			
RASĒJUMS	Galvenie rādītāji un materiālu specifikācijas			
	Objekta Nr. 12.000	stadija VR	marka avk	lapa 1
PROJEKTEJA	UZVĀRDS		PARAKSTS	
PROJ. VAD.	D. KUŠĶE			
INŽENIERE	L. RASA			
IZSTRĀDĀJA	U. OFKANTS			
			DATUMS 2012.12.	