


Pielikums Nr.2

Plastmasas aka Ø560/500



Piezīmes:

1. Pielikumu skatīt kopā ar citiem UKT sadaļas pielikumiem.
2. Pirms cauruļvadu/aku ieguldīšanas, grunti blīvēt līdz dabiskajam blīvumam.
Sablīvēšanas pakāpe pēc Proktora zem braucamās daļas 98%, zem pārējiem segumiem 96%.
3. Izmēri doti milimetros
4. Teleskopiskai caurulei jābūt vismaz 0.4 m garākai par akas iebūves dziļumu.
5. Atjaunojamā seguma konstrukciju skatīt GP sadaļā.
6. Teknēm ir jābūt rūpnieciski izformētām, monolītām ar 100% pildījumu attiecībā pret izejošo cauruļvadu diametru un 0,5% kritumu akā.