

Appaišmojuma aprēķins**Projekts** Stiklu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija Ventspils novadā**Telpas nosaukums** Klases telpa 2010.

<u>Telpas izmēri</u>	Max	Min	
Garums x (m)	6,0		Aprēķina augstums (m) 0,85
Platums y (m)	5,0		Ekspluatācijas koef. 0,8
augstums z (m)	3,1		
Montāžas augst. z (m)	3,1		

Atstarošana:	Griesti	0,7
	Sienas 1-4	0,5 0,5 0,5 0,5
	Grīda	0,2

Gaismas ķermeņa dati

Nav	Nr	Nosaukums	Nr	lm	Skaitis	Watt
	Skaitis		skaitis			
4	2	C13 136	HF	1	2600	T5 28W HE 31
5	6	DLT S625 418 BW	F	4	5400	T8 18 W 96

Aprēķinu rezultāts

Aprēķina augstums:	Evid:577 Lux	Attiecība Emin/Emid:0,56	Emin/Emax:0,32
Kopējā jauda kW		0,64 kW	
Īpatnēja jauda		21,27 W/m ²	3,69 W/m ² /100 Lux

Spilgtuma vidējais koeficients=577 Lux Attiecība Emin/Emid:0,56 Emin/Emax:0,32