



APZĪMĒJUMI:

- 4.06 +21°C Qreq: 2165 W
- 4.06 +21°C Qreq: 2165 W
- 1.5°C →
- Q=1681 W
- DF 11-600 [1400mm]
- TERMOSTATĀ IEREGULŠANA ARQ.
- SILDKĒMĒNĀ JAUDA
- SILDKĒMĒNĀ GARUMS
- SILDKĒMĒNĀ BIEŽUMS - AUGSTUMS
- SILDKĒMĒNĀ TIPS
- CAURULES ARĒLAIS DIAMETRS
- CAURULES SIENĀJU BIEŽUMS
- APRĒĶINĀTĀ JAUDA UZ CAURULES POSMU
- 10530 W
- 22x1.0
- T3 - TURPGATĪTĀ
- T4 - ATPAKALGATĪTĀ
- LŌPVEIDA NOSLĒGVENTILIS
- B4
- B4

PIEZĪMES:
• CAURULU AUGSTUMUS SKATĪTĀ LĀPĀ AVK-04

PROJEKTS		Ventspils novada pašvaldība	
Projekta nosaukums		Skaņas iela 4, Ventspils	
Projekta numurs		Reg. Nr. 90000052035	
Projekta veids		Pilsabiedrība "FIRMUS - ARHITEKTURA"	
Projekta datums		Ceturtnieka 4, Ozolnieku pag.	
Projekta veids		Ozolnieku novads LV-3018	
Projekta veids		Reg. Nr. LV43603016278	
Projekta veids		FIRMUS - ARHITEKTURA	
Projekta veids		"Puzes pamarskola", Blāzma, Puzes pag., Ventspils novads	
Projekta veids		bibliotēkas rekonstrukcija"	
Projekta veids		IJCUMA NR.	
Projekta veids		Nr. IE-27/2010	
Projekta veids		APKURE 1. STĀVA PLĀNS	
Projekta veids		AVK - 02	
Projekta veids		K. Kolkāns	
Projekta veids		18.02.11	
Projekta veids		1:100	
Projekta veids		AVK	
Projekta veids		TP	