



VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

APZĪMĒJUMI

VENTILĀCIJA:



APKURE:



AVK rasējumu saraksts

Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
AVK-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	-
AVK-2	APKURE, 1. STĀVA PLĀNS	-
AVK-3	APKURE, 2. STĀVA PLĀNS	-
AVK-4	APKURE, 1. STĀVA IZOMETRIJA	-
AVK-5	APKURE, 2. STĀVA IZOMETRIJA	-
AVK-6	VENTILĀCIJA 1. STĀVA PLĀNS	-
AVK-7	VENTILĀCIJA 2. STĀVA PLĀNS	-
AVK-8	VENTILĀCIJAS SCHEMA	-
AVK-9	VENTILĀCIJAS TABULAS	-
		-
		-
		-
		-

Galvenie rādītāji.

- Aprēķinātie siltumas zudumi apkurei 127.9kW
- Aprēķinātie siltumas zudumi gaisa piesildes konvektoram 1.01 telpai 15.0l
- Apkures konvektoru jauda pie temperatūras T1/T2 80/60°C
- No sanmezglēm paredzēta piespiedu ventilācija izmantojot esošos gaisa v
- Zālē paredzēts izmantot esošās gaisa kanālus ar nosūces ventilatoru.
- Zālē gaisa piepludi nodrošinās siltā ūdens gaisa pūtēji.
- Aprēķinātā telpu temperatūra +18° - +21°, pie āra t=-21°C

Vispārējie norādījumi.

- Projekta dokumentācija izstrādāta saskaņā ar LBN un LVS EN prasībām.
- Materiālu un iekārtu montāža saskaņā ar izgatavotāja instrukcijām.
- Viasa atsaucēs projektā uz materiālu un iekārtu izgatavotāju attiecināmas uz to kopējo kvalitātes un apkalpošanas līmeni, un ir aizstājami ar citiem analogiskas kvalitātes materiāliem un izstrādājumiem.
- Montāžas darbi tiek veikti saskaņā LBN un citu normatīvo aktu prasībām. Pēc darbu pabeigšanas būvfrīma izstrādā izpildsēmas.
- Objektā iespējams izmantot citu firmu iekārtas un materiālus, kuras ir līdzvērtīgas projektā dotajām.

Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst

Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu
normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs _____ Līga Drengere-Tilīņa
Sertifikāts Nr. _____ 50 - 3377
2011. gada 19. Janvāris

Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu
normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs _____ Ēriks Tilgālis
Sertifikāts Nr. _____ 50 - 647
2011. gada 11. Janvāris

Ventspils novada pašvaldība

Skolas iela 4, Ventspils
Reģ. Nr. 90000052035

Projekta nosaukums: Pilsabiedrība " FIRMUS - ARHITEKTŪRA"
Cetņu iela 4, Ozolnieku pag.
Ozolnieku novads LV-3018
Reģ. Nr. LV43603016278
FIRMUS - ARHITEKTŪRA

"PUZES PAĢASTA SPORTA ZĀLES UN
bibliotēkas rekonstrukcija"

Objekta adrese: "Puzes pamatskola", Blāzma, Puzes paģ., Ventspils NC
Līcuma Nr. Nr. IE-23/2010

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

AVK DAĻAS VAD. E. Tilgālis		BRASEJUMA NR.	
PROJEKTA K. Kovāčevs		AVK - 01	
DATUMS	18.02.11	MĒROCS	BM
MARKA	AVK	STADIJA	TP