



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME
IEPIRKUMA KOMISIJA

Skolas iela 4, Ventpils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv

Ventspili

22.10.2015. Nr.1.

***Skaidrojumi par iepirkumu „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Puzes pamatskolas ēdināšanas bloka un ar to saistīto inženierkomunikāciju pārbūvei Puzes pagastā, Ventpils novadā”
Identifikācijas Nr. VND2015/50***

1. Jautājums: „Lūdzam apstiprināt, ka esošajā situācijā virtuves darbības nodrošināšanai tehnoloģiskajām iekārtām tiek izmantota elektroenerģija.”

Atbilde:

Virtuves tehnoloģiskās iekārtas darbosies ar elektroenerģiju.

2. Jautājums: „Ja jaunās tehnoloģiskās iekārtas tiek plānotas ar elektroenerģijas barošanu, lūdzam apstiprināt, ka esošais elektroapgādes pieslēgums būs pietiekošs.”

Atbilde:

Par nepieciešamību palielināt jaudu pilnībā varēs pārliecināties tikai izprojektējot šīs iekārtas. Provizoriski - elektroenerģijas jaudai vajadzētu būt pietiekamai (telpās jau ir virtuve, arī esošās virtuves iekārtas tiek darbinātas ar elektroenerģiju).

3. Jautājums: „Ja esošais elektroapgādes pieslēgums ir nepietiekošs, vai projektētājam būs jāizstrādā elektroapgādes jaudas palielināšanas projekts un šīs izmaksas jāiekļauj piedāvājumā?”

Atbilde:

Jaudas palielināšanas projekta izstrādes izmaksas nav jāiekļauj piedāvājumā. Ja jaudas palielinājums būs nepieciešams, tad tas tiks risināts atsevišķā projektā.

4. Jautājums: „Vai ēkā jānodrošina vides pieejamība? Ja jānodrošina, vai tā jānodrošina gan pirmajā, gan otrajā stāvā pārbūvējamajā daļā (virtuves blokā)?”

Atbilde:

Šajā projektā atsevišķi neizstrādājam vides pieejamības prasības ēkai. Vienīgi - ja kādās vietās projektā tiks paredzēts mainīt durvis, tad jaunās durvis paredzēt ar aprēķinu, lai būtu nodrošināts nepieciešamais durvju platums.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks

A. Paulāns