


Projektējamā objekta novietne



PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

- KABELIS ZEM SKAVĀM,ZEM APMETUMA
- KABEĻU GRUPA ZEM SK,ZEM APMET.
- VENTILĀCUAS TĪKLU KABELIS ZEM SK.
- REKUPERĀTORS
- VENTILATORS
- Z/A ELEKTROROZETE, 230V
- Z/A DUBULTĀ EL.ROZETE, 230V
- Z/A HERM.EL.ROZETE, 230V
- Z/A ELEKTROROZETE, 380V
- GRUPAS NR. , SADALES NR.
- UZSTĀDĪTĀ JAUDA kW
- IZBŪVESĀNAS AUGSTUMS NO GRĪDAS

Šī būvprojekta EL daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas veidājs Kārlis Draviņš
(akts un uzdeviņš)
72-M-27/04
(sertifikāta Nr.)

08. 2015.
(datums)

(paraksts)

Projekts izstrādāts ievērojot :

Latvijas Valsts Standartu

Noteikumus par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

Noteikumus par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"

1. Vispārēja

Būvprojekts minimālā sastāvā izstrādāts saskaņā ar Ventspils novada domes pasūtījumu.

Tārgales vidusskolas virtuves telpu renovācijas projekta ietvaros elektroapgādes daļā paredzēts sekojošs:

2. Spēka tīkli.

Saglabāt esošos tīklus. Blakus spēka sadalei ,zem apgaismojuma sadales uzstādīt jaunu v/a ventilācijas sadali, to iebarot ar kabeli NYM-5x6 no brīvās grupas uzstādot kļūst. drošinātājus . Proj.sadalē izvietot grupu tīklu aizsardzības automātus.

Uzstādīt jaunus kanāla ventilatorus un rekuperatoru .Grupu tīkls uz patērētājiem izpildīts ar kabeli NYM-5x2,5, NYM-5x4 plastikāta aizsargpenāļos .

Gaitenī pie sienas 1,5 m no grīdas uzstādīt ventilācijas vadības paneļus vai pogas ,saiknei ar iekārtām izbūvēt kontrolkabeļus NYM 4x0,22 plastikāta aizsargpenāļi.

3. Elektroapgaismojums .

Projekta ietvaros ,izbūvējot gaisa kanālus gaitenī un virtuvē nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo gaismas ķermeņu demontāžu un atpakaļ montāžu.

Visas metāliskās strāvu nevadošās elektroiekārtas kuras, bojājoties izolācijai, var atrasties zem sprieguma , jāsaņemē.

Visus elektromontāžas un celtniecības darbus izpildīt saskaņā ar pastāvošām normām un noteikumiem.

Rasējumu sastāvs

Marka Nr.	Nosaukums	Piezīmes
EL-1	Vispārīgie rādītāji	
EL-2	Aptiecinu shēma	
EL-3	Stāva plāna fragmenta ar spēka elektrotīkliem	1:100
	Materiālu specifikācija,darbu apjomi.	1 lapa

PROJEKTĒTĀJS	<div><div><div></div></div><div>VENTPROJEKTS</div></div> <div>LIELA DZIRNAVU Nr.24 VENTSPILS, LV-3601 tel./faxss 63629159 e-mail: ventprojekts@inbox.lv</div>			
PASŪTĪTĀJS	VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA			
PROJEKTS	Ventilācijas ierīkošana Tārgales pamatskolas virtuves blokam un ēdnīcai, "Tārgales skola" Tārgales pagasts, Ventspils novads			
RASĒJUMS	Vispārīgie rādītāji			
	OBJEKTA Nr. 15.2	STADIJA MBP	MARKA el	LAPA 1
PROJEKTEJA	UZVĀRDS		PARAKSTS	
INŽENIERIS	K. DRAVIŅŠ		DATUMS 08. 2015	