



Dabas aizsardzības pārvalde

KURZEMES REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA

“Šlīteres mežniecība”, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270, tālr. 63286000, fakss 67730207,
e-pasts: kurzeme@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Dundagas novada Dundagas pagastā

19.10.2016. Nr.3.14/304/2016-N-E
Uz 12.10.2016. Nr.1.12./IZ1966

Ventspils novada pašvaldība
info@ventspilsnd.lv

Par nosacījumu sniegšanu

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija (turpmāk – Administrācija) 2016.gada 13.oktobrī saņēmusi Jūsu iesniegumu un tam pievienoto informāciju (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu sniegt nosacījumus projekta “Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē” izstrādei Tārgales pagastā Ventspils novadā. Projektā tiek plānots veikt Tārgales parka un tam pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, tai skaitā gājēju celiņa būvniecību un elektriskā apgaismojuma izbūvi.

Izvērtējot iesniegtos dokumentus, Administrācija secināja sekojošo un izvirza šādus nosacījumus:

- Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.98660260198 atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, dabas piemeklī – aizsargājamā dendroloģiskā stādījumā “Tārgales parks”. Pārējie īpašumi, kur plānoti labiekārtošanas darbi atrodas ārpus īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
- Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 50.punktu ir nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūvei vai atjaunošanai, kā arī ēku rekonstrukcijai.
- Dendroloģiskais stādījums “Tārgales parks” ir iekļauts īpaši aizsargājamo teritoriju (turpmāk – ĪADT) kategorijā, līdz ar to informatīvais stends ir jāizstrādā atbilstoši ĪADT vienotam stilam. Vairāk informācijas skatīt interneta vietnē:
http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/
- Veicot gājēju celiņu un elektriskā apgaismojuma izbūvi, ir nepieciešams to pielāgot esošajam reljefam, kā arī ir nepieciešams saglabāt visus augošos kokus. Tāpat būvniecības laikā nav pieļaujama koku stumbru un to sakņu sistēmu bojāšana.

Ar cieņu

Kurzemes reģionālās administrācijas direktora vietnieks

R.Čakstiņš

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

B.Galniece 29782651
baiba.galniece@daba.gov.lv



Valsts vides dienests

VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@ventspils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Ventspilī

Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums Nr.9.5-06/1795

Ventspils novada domei
e-pasts: info@ventspilsnd.lv

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta 2. daļu, Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2., 13.punktu ir sagatavojusi atzinumu par tehniskajiem noteikumiem Nr.VE16AZ0200. Nosūtām Jums 17.10.2016. atzinumu par tehniskajiem noteikumiem Nr. VE16AZ0200.

Pielikumā: Ventspils RVP 17.10.2016. atzinums par tehniskajiem noteikumiem Nr. VE16AZ0200 uz 2 lapaspusēm.

Direktore

I.Pļaviņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU!



Valsts vides dienests

VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@ventspils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Ventspilī

Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums

Atzinums Nr.VE16AZ0200

par to, ka paredzētajai darbībai tehniskie noteikumi nav nepieciešami

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē 13.10.2016. reģistrēts Ventspils novada pašvaldības, reģ.Nr. 90000052035, adrese Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai. Ventspils novada pašvaldība (turpmāk Iesniedzēja) lūdz izsniegt tehniskos noteikumus projekta „Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē” izstrādei (turpmāk Paredzētā darbība). Paredzēto darbību plānots realizēt Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciema nekustamajos īpašumos - „Tārgales parks” ar kadastra Nr.9866 026 0198, „Tārgales skola” ar kadastra Nr.9866 026 0146, „Dzintarkalni” ar kadastra Nr.9866 026 0197 (turpmāk Darbības vieta).

Paredzētā darbība tiek plānota nekustamā īpašuma „Tārgales parks” teritorijā, kur atrodas dabas piemineklis – aizsargājamais dendroloģiskais stādījums „Tārgales parks”.

Paredzētās darbības laikā plānots veikt nekustamā īpašuma „Tārgales parks” un tam pieguļošās teritorijas labiekārtošanu (*gājēju celiņi ar platumu 1.5 m un ar betona bruģakmens segumu būvniecība, solu un atkritumu urnu izvietošana („Tārgales parks”, „Tārgales skola”, „Dzintarkalni”); rotaļu iekārtu un namiņa uzstādīšana („Dzintarkalni”); informatīvā stenda uzstādīšana („Tārgales parks”); elektriskā apgaismojuma izbūve („Tārgales parks”, „Tārgales skola”)).*

Darbības vieta neatrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (NATURA 2000), Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā.

Paredzētajai darbībai saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk Likums) 4. pantu nav nepieciešams piemērot ietekmes uz vidi novērtējumu, jo tā nav iekļauta Likuma 1. pielikumā kā objekts, kuram ietekmes novērtējums ir nepieciešams.

Paredzētā darbība nav iekļauta Likuma 3.² pantā, kā darbība, kurai nepieciešams ietekmes sākotnējais izvērtējums.

Likuma 13. panta ceturtajā daļā noteikts, ka, Ministru kabinets nosaka paredzētās darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi, prasības attiecībā uz tehnisko noteikumu saturu, to pieprasīšanas un sagatavošanas kārtību.

Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” (turpmāk Noteikumi Nr.30)

2.punkts un pielikums nosaka tās darbības, kuru veikšanai obligāti nepieciešami tehniskie noteikumi.

Paredzētā darbība neatbilst Noteikumu Nr.30 2.punktā un pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.30 13.punktu, Valsts vides dienests gadījumā, kad iesniegumā minētās darbības veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami, iesniedzējam izsniedz atzinumu.

Izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde sniedz atzinumu, ka projekta „Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē” izstrādei Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciema nekustamajos īpašumos „Tārgales parks” ar kadastra Nr.9866 026 0198, „Tārgales skola” ar kadastra Nr.9866 026 0146, „Dzintarkalni” ar kadastra Nr.9866 026 0197 tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 59. panta pirmajai daļai Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde norāda, ka Dabas pieminekļa teritorijā aizliegts veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība. Lai Paredzētā darbība neatstātu negatīvu ietekmi uz dabas pieminekļa – aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Tārgales parks” teritoriju, nodrošināt, ka netiek veikta koku ciršana, netiek bojāti koki, to miza, saknes un vainags. Projekta realizācijas laikā nepieciešams paredzēt pasākumus, kas nodrošina koku stumbru, vainagu un atsegto koku sakņu aizsardzību pret traumām.

Direktore

I.Pļaviņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU!

Dermaka, 63624660, 28301191
indra.dermaka@ventspils.vvd.gov.lv



Akciju sabiedrība "Sadale tīkls"
Rietumu Eksploataācijas daļa
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Liepājā
21.10.2016. Nr. 30EF40-06.04/1033
Uz 12.10.2016. Nr. 1.12./IZ1964

Ventspils novada pašvaldība,
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601,
e-pasts info@ventspilsnd.lv

Par tehniskajiem noteikumiem "Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē"

Projektējamā objektā "Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē", Ventspils novadā tuvumā atrodas AS "Sadale tīkls" īpašumā un pārvaldībā esošas elektroietaisies un to aizsargjoslas. Informāciju par elektrotīklu atrašanās vietu var saņemt AS Sadale tīkls Rietumu Eksploataācijas daļas Ventspils nodaļā, Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5.

Izstrādājot būvprojektus jāievēro sekojoši nosacījumi:

1. Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu (pieņemts 1997. gada 5.februārī) 16.3, 35. un 45. pantu.

2. Esošām elektroietaisēm jābūt iezīmētām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un eksploataācijai noteiktās aizsargjoslas.

3. Inženierkomunikāciju izvietošanu plānam jāatbilst Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietošana".

4. Projektā seguma augstuma atzīmes saskaņot ar esošo kabeļu augstuma atzīmēm. Esošo kabeļu augstuma atzīmes projekta izstrādes gaitā precizēt dabā.

5. Nodrošināt brīvu piekļušanu jebkurā diennaktī laikā AS "Sadale tīkls" īpašumā un pārvaldībā esošām elektroietaisēm. Aizliegts aizkraut pievadceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem. (Aizsargjoslu likums 45.pants, punkts 1.1.). Jaunu žogu būvniecības gadījumā jānodrošina pieeju elektrisko tīklu būvēm (transformatora apakšstacijām, sadale punktiem) un līniju komutācijas (pārslēgšanas) punktiem.

6. Vietās, kurās projektējamās komunikācijas šķērsos esošos elektropārvades kabeļus, paredzēt tos papildus mehāniski aizsargāt, ievietojot caurulēs. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektu aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar elektroietaisies valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).

7. Ja tiek paaugstināts zemes līmenis ap kabeļu sadalēm veikt sadaļu pacelšanu, līmeņošanu.

8. Būvdarbu veikšanu ar pacelāju mehānismiem gaisa vadu līniju aizsargjoslā un tās tuvumā (30m no līnijas malējā vada) saskaņot ar ST.

9. Zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades pazemes kabeļu līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar AS "Sadale tīkls" Rietumu Eksploataācijas Ventspils nodaļas izsniegtu rakšanas darbu saskaņojumu.

10. Atsevišķos gadījumos, ja būves novietojums skar aizsargjoslu, un to nav iespējams izbūvēt citā vietā, ir iespējama elektropārvades līnijas pārvietošana vai pārbūve, ja iespējams atrast atbilstošu tehnisku risinājumu. Elektrisko tīklu objektu pārvietošanu vai pārbūvi pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par

Saņemts 24.10.2016
1N25864

viņa līdzekļiem. (Enerģētikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu likuma p.35.6.) Būvniecības ierosinātajam, lai pārvietotu (pārbūvētu) elektroapgādes objektu, ir jāorganizē pārvietošanas (pārbūves) projekta izstrāde un realizēšana, un tā jāveic līdz objekta būvdarbu sākumam, par ko jābūt norādei projektā un paskaidrojumu rakstā.

11. Ja nepieciešama elektrotīklu pārcelšana vai pārbūve, nepieciešams pieprasīt atsevišķus tehniskos noteikumus elektrotīklu pārbūvei.

12. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadales tīkls" atzinumu par darbu veikšanu atbilstoši šo tehnisko noteikumu prasībām.

13. Tehniskiem noteikumi derīgi vienu gadu.

14. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Rietumu Eksploatācijas daļas Ventspils nodaļu - Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5. Pieņemšanas laiki: Pirmdien, Ceturtdien no 8:00 līdz 10:00.

Rietumu Eksploatācijas daļas vadītājs



Kristaps Kerve

Rolands Agafonovs 63610972