



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME
IEPIRKUMA KOMISIJA

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv

Ventspilī

17.02.2017. Nr. 4

Skaidrojumi par atklāto konkursu „Pirmsskolas izglītības iestādes telpu pārbūve un piebūves jaunbūve Tārgales pamatskolas ēkā, Tārgales ciemā, Ventspils novadā”
Identifikācijas Nr. VND2017/7

Jautājums:

Moduļu tehniskā specifikācija paredz, ka montāžas laukumam ir jābūt 63x9m, kas atbilst būvniecības ieceres aprakstam, ka ēka tiek veidota no 21 moduļa, kura izmēri ir 3x9m.

Mūsu pieredze rāda, ka izpildot MK noteikumus (<https://likumi.lv/doc.php?id=260057>) par minimālajām kvadrātmetru prasībām uz vienu bērnu, ar šo montāžas laukumu un moduļa izmēru var nepietikt. Vai pastāv iespēja šo moduļu ēku projektēt un montēt divos stāvos, kā arī mainīt moduļu izmērus?

Atbilde.

Informējam, ka atbilstoši atklātā konkursa nolikuma A pielikuma – projektēšanas uzdevuma 2.1. punktam skolas ēkas piebūvei ir jābūt izgatavotai no rūpnieciski izgatavotiem vienstāvu moduļu blokiem, tādējādi divstāvu ēkas būvniecība nav pieļaujama. Moduļu izmēri ir noteikti projektēšanas uzdevuma 2. pielikumā (Telpu programma). Projektēšanas uzdevumā norādītais moduļu skaits ir orientējošs, tādējādi, ja būvprojekta izstrādes laikā būs nepieciešamas palielināt piebūves telpu platību, lai izpildītu MK noteikumus ietvertās prasības attiecībā uz minimālo telpu platību, moduļu skaita izmaiņas būs pieļaujamas.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

M. Dadzis