

VENTILĀCIJAS SISTĒMU RAKSTUROJUMS

SISTĒMAS Nr.	Telpas nosaukums	Agregāta atrašanās vieta	Gaisa daudzums m³/h	Spiediens Pa	Agregāta marka	Ventilatora raksturojums		Gaisa sildītājs		Filtrs	Dzesēšana		Dzesēšana ārējais bloks
						Marka	Jauda kW	Siltuma nesējs	Jauda kW		t° no +26°- +18°C	Jauda kW	
PN 1	1.KORPUSS GRUPIŅAS Telpas	ATKLĀTI, UZ jumta	P 1287	280	DUPLEX-NS-B-CHW	Me.028	0,4	El. EPO-V315/12,0 vadā	2,3-12,0	F7	AGREGĀTĀ W 3000 3R/1	5,4	Čilleris TCAEY115T&P 1.KORPUSAM
			N 1047	280	3100/3/8-Me	Mil.028	0,4			G4			
PN 2	1.KORPUSS GRUPIŅAS Telpas	ATKLĀTI, UZ jumta	P1411	270	DUPLEX-NS-B-CHW	Me.028	0,4	El. EPO-V315/12,0 vadā	2,3-12,0	F7	AGREGĀTĀ W 4000 5R/1	5,4	Čilleris TCAEY125HE T&P1 2.KORPUSAM
			N 1063	250	3100/3/8-Me	Mil.028	0,4			G4			
PN3	2.KORPUSS GRUPIŅAS Telpas	ATKLĀTI, UZ jumta	P 1492	290	DUPLEX-NS-B-CHW	Me.028	0,4	El. EPO-V315/12,0 vadā	4,1-12,0	F7	AGREGĀTĀ W 4000 5R/1	6,9	Čilleris TCAEY125HE T&P1 2.KORPUSAM
			N 1272	270	3100/3/8-Me	Mil.028	0,4			G4			
PN 4	2.KORPUSS GRUPIŅAS Telpas	ATKLĀTI, UZ jumta	P 607	280	DUPLEX-NS-B-CHW	Me.035	0,23	El. EPO-V315/9,0 vadā	1,0-9,0	F7	AGREGĀTĀ W 2000 3R/1	2,8	
			N 767	260	1500/3/8-Me	Mil.035	0,23			G4			
PN 5	2.KORPUSS Veļas mazg. telpas	Telpā, pie griestiem	P 594	190	DUPLEX-S-B	Me.044	0,23	El. EPO-V200/3,0 vadā	0,5-3,0	F7			
			N 735	180	900/30/0-Me	Mil.044	0,23			G4			
PN 6	2.KORPUSS Kabineti	Telpā, pie griestiem	P290	220	DUPLEX-S-	Me.104	0,23	El. EPO-V200/2,1 vadā	0 - 2,1	F7			Čilleris TCAEY125HE T&P1 2.KORPUSAM
			N 355	230	370 EC4.D	Mil.104	0,23			G4			
PN 7	2.KORPUSS Zāle	ATKLĀTI, UZ jumta	P 1280	180	DUPLEX-NS-B-CHW	Me.028	0,4	El. EPO-V315/12,0 vadā	2,3-12,0	F7	AGREGĀTĀ W 2000 3R/1	6,2	
N 8	1.KORPUSS grupiņas wc	Jumta ventilators	330	280	—	Mil.028	0,4						
N 9	1.KORPUSS grupiņas gērbtuve, ēd.sad.	Jumta ventilators	150	210	—	TFSR200EC	0,11						
N 10	1.KORPUSS grupiņas wc	Jumta ventilators	300	275	—	TFSR160EC	0,08						
N 11	1.KORPUSS grupiņas gērbtuve, ēd.sad.	Jumta ventilators	246	210	—	TFSR200EC	0,11						
N 12	2.KORPUSS grupiņas wc	Jumta ventilators	300	280	—	TFSR160EC	0,08						
N 13	2.KORPUSS grupiņas gērbtuve, ēd.sad.	Jumta ventilators	150	210	—	TFSR200EC	0,11						
N 14	1.KORPUSS WC	Pie sienas	125	30	—	TFSR160EC	0,08						
						DECOR-300	0,035						

GAISA DZESĒŠANAS SISTĒMU RAKSTUROJUMS

APZ.	Telpas	Iekārta	Ārējais bloks			Iekšējie bloki	
			Dzes. jauda kW	El. jauda kW	El.raksturlielumi	Dzes. jauda kW	Pat.jauda kW
K1	Veļas mazg. telpas (2.korp.)	ELEKTROLUXEACSM-18 HCN3 Kryetal Style Multi Split	5,6	3,74	~1; 220 V ,50Hz	2	0,04
K2	Kabineti, muzeja(2.korp.)	ELEKTROLUXEACSM-18 HCN3 Kryetal Style Multi Split	5,6	3,74	~1; 220 V ,50Hz	2	0,04

PROJEKĒTĀIS	<div><div><div></div><div>VENTPROJEKTS</div></div><div><div>LIELĀ DZIRNAVU IELA Nr.24</div><div>VENTSPILS, LV- 3601</div><div>tel.fakss 63629159</div><div>e-mail: ventprojekts@inbox.lv</div></div></div>			
PASŪTĪTĀJS	VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA			
PROJEKTS	Bēnu dārza "Lāciņš" ventilācija Ugāles ciemā, Ugāles pagastā , Ventspils novadā.			
RASĒJUMS	VENTILĀCIJAS SISTĒMU RAKSTUROJUMS			
PROJEKĒTĒJA INŽENIERE	OBJEKTA Nr. 13.016	STADIJA TP	MARKA AVK	MĒROGS 1:100
	UZVĀRDS L. RASA	PARAKSTS	LAPA 4	DATUMS 2013.03.