



LATVIJAS REPUBLIKA

**VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA**

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv  
www.ventspilsnd.lv

Ventspilī

30.03.2012. Nr. 1.12./479

SIA Āboltiņa būvuzņēmums „AG”  
Mazā Rānavas iela 2, Valdlauči,  
Ķekavas novads, LV-1076

**TEHNISKIE NOTEIKUMI  
ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS PROJEKTĒŠANAI****PASŪTĪTĀJS: Ventspils novada pašvaldība****OBJEKTS: Ēkas rekonstrukcija Skolas ielā 8, Ventavas ciemā, Vārves pagastā,  
Ventspils novadā**

1. Projektējamo objektu pievienot:

- a) pie esošā iekšējā ūdensvada ievada D 32 mm, materiāls PE;
- b) pie esošās sadzīves kanalizācijas D160 mm un/vai D 200 mm, materiāls plastmasa.

2. Spiediens ūdensvada tīklā 2,0 bar.

3. Pasūtītājam nepieciešams izbūvēt:

**Ūdensvads**

- 3.1. Veikt iekšējās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju saskaņā ar LBN 221 – 98 prasībām.
- 3.2. Projektējamo iekšējo ūdensvadu pieslēgt esošam ūdensvada ievadam D 32 mm.
- 3.3. Ēkas ūdensvada ievadā izbūvēt ūdens uzskaites mezglu. Izbūvēt atsevišķu ūdens uzskaites mezglu „Saieta nama” telpām. Ūdens skaitītāju mezglos iebūvēt skaitītājus, kuriem ir iespēja pievienot attālinātās nolasīšanas ierīci.

**Sadzīves kanalizācija**

- 3.4. Veikt iekšējās kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju saskaņā ar LBN 221 – 98 prasībām.
- 3.5. Pārbūvēt esošās kanalizācijas izlaides DN 100 mm no ēkas līdz skatakām pagalmā. Cauruļu materiāls PVC. Cauruļu diametrs D 110 mm.
- 3.6. Pārbūvēt esošo pagalma kanalizācijas tīklu DN 150 mm. Cauruļu materiāls PVC vai PP. Pieslēgumu veikt pie esošās kanalizācijas D 160 mm un/vai D 200 mm.
- 3.7. Veikt esošo skataku un tauku uztvērēja akas rekonstrukciju, nomainīt aku pārseides, lūkas un izbūvēt aku lūkas projektējamā seguma līmenī.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>SAŅEMTS</b>                |            |
| SIA Āboltiņa būvuzņēmums „AG” |            |
| Datums                        | 02.04.2012 |
| Reģ. Nr.                      | 35         |