


US cilpa Nr.1
1x2x0.8+0.8 JE-H(ST)H FE180/PH90

US cilpa Nr.1
1x2x0.8+0.8 JE-H(ST)H FE180/PH90

DETEKTORU PIESLĒGŠANAS PIEMĒRS




NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

- adrešu-analogais panelis CF2000 Cooper Fire
- D1/3/1 adrešu-analogais dūmu optiskais detektors CAP320
- S1/1/38 adrešu-analogais siltuma detektors CAH330
- K1/1/16 adrešu-analogais kombinētais siltuma/dūmu detektors CAPT340
- K1/1/16 adrešu-analogais detektors virs piekārtiem griestiem ar iznesamo LED indikatoru
- R1/3/2 adrešu-analogais rokas darbības detektors CBG370
- AS1/3/3 adrešu-analogā trauksmes sirēna CAS380/CAS381
- AS1/1/21 adrešu-analogā āra trauksmes sirēna ar strobu CASB383/WP
- AM1/1/12 adrešu-analogais 220V releja modulis CMIO353

Signalizācijas līnija, kabelis JE-H(ST)H FE180/PH90

D1/3/10 ← Signāldevēja numurs
Zonas numurs
Cilpas numurs
Signāldevēja tips



Releja modulis CMIO353

Pasūtītājs	Ventspils novada pašvaldība			Projekta nosaukums	Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija			
Pasūtītāja Nr.	P/01-12			Lapas nosaukums	Skolas iela 8, Ventavas ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads			
Proj.d.vad.	D.Rudzāts		18.04.2012	Stadija	Lapa	Lapas	Mērogs	Invent. Nr.
Izpildītājs	D.Rudzāts		18.04.2012	T.P.	UAS-4		BM	

Būvkom. reg. Nr.: 0665-R

ĀBOLTIŅA BŪVUZŅĒMUMS

