

Iekārtu, konstrukciju un būvizrādājumu kopsavilkums

ELT sadaļai

Nr.	Materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Apgaismojuma tīkli					
1	Kabelis	NY-Y-J 3x2.5	m	130	DRAKA
2	Kabelis	NY-Y-J 3x1.5	m	35	DRAKA
3	Brīdinājuma lenta	b=40mm	m	100	EVOPIPES
4	Aizsargcaurule 750N	EVO-CAB 50	m	100	EVOPIPES
5	Apgaismojuma balsts konisks	H=6.5m (6m virs zemes)	gb	5	EUROPOLES
6	Balstu marķējums		gb	5	
7	Betona pamati stabam	P-1.3	gb	5	
8	Balstu gumijas blīve	GB-RG	gb	5	
9	DIN sliede apgaismojuma balstā		gb	5	ENSTO
10	Spaiļu komplekts	SV15	gb	5	ENSTO
11	Automātslēdzis	1f C6A	gb	5	HAGER
12	Gaismeklis VIZULO STORK LITTLE BROTHER	27W, 3000K, Lēca -L17, Ra>70, 116m/W,3139m, IK09, IP66	gb	5	
Elektroapgādes tīkli					
1	Kabelis	NY-Y-J 5x6	m	25	DRAKA
2	Kabelis	NY-Y-J 5x4	m	25	DRAKA
3	Kabelis	NY-Y-J 5x2.5	m	25	DRAKA
4	Kabelis	NY-Y-J 3x1.5	m	80	DRAKA
5	Kabelis	NY-Y-JZ 7x1.5	m	10	DRAKA
6	Brīdinājuma lenta	b=40mm	m	150	EVOPIPES
7	Aizsargcaurule 750N	EVO-CAB 50	m	160	EVOPIPES
8	Pārvietojams dīzeļģenerators ar degvielas bāku un betona pamatni	12 kVA/11 kW	kpl	1	
9	Arēja tipa metāla sadalne IP44 komplektā ar durvīm, slēdzeni, pamatni, kontaktkopni (DIN), zemēšanas kopni, nosēgvāku, atslēgu, kabeļu blīvētāju, kabeļu montāžas sliedi, moduļāriem vākiem, noslēgšanas ieliktniem.		kpl	1	
	Rozete	400V, 32A, IP44	gb	1	
	Pārslēdzis	25A	gb	1	
	Slēdzis	16A	gb	2	
	Automātslēdzis	C10A	gb	2	
	Automātslēdzis	C16A	gb	2	
	Komb. noplūdstrāvas automātslēdzis	3C20A 30mA	gb	2	
	Komb. noplūdstrāvas automātslēdzis	3C6A 30mA	gb	1	
	Pārsprieguma aizsardzība (B+C)		gb	1	
	Sadalnes marķējums		kpl	1	
	Montāžas materiāli		kpl	1	
10	Atkārtotais zemējums		kpl	1	
11	Sadalnes marķējums		gb	1	
12	Smalkā smiltis		m3	15	

Piezīmes:

Materiālu un izstrādājumu markas specifikācijā uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktākas par projektā pieņemtajiem.

Ja pretendents aizvieto tehniskajā specifikācijā norādītos materiālus ar ekvivalentiem, viņam piedāvājuma tāmēs jānorāda šie materiāli un ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības.

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).

Izstrādāja:

Vitālijs Ševčuks