



Akciju sabiedrība "Sadalestikls"  
Vienotais reģ. Nr. 40003857687  
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija  
Tālr. 80200403, fakss (+371) 67728508, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Liepājā

DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ  
REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT PIEVIENOTAJĀ FAILĀ  
Registration\_info

Uz 20.10.2016. Nr. 1.12./iz2040

Ventspils novada pašvaldība,  
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601,  
e-pasts info@ventspilsnd.lv

Par tehniskajiem noteikumiem elektroapgaismojuma  
izbūvei ceļiem "Saulītes- Iči" un "Mežūpnieki- Vāverītes", Ugāles pagastā

Ceļu "Saulītes- Iči" un "Mežūpnieki- Vāverītes", Ugāles pagastā, Ventspils novadā  
tuvumā atrodas AS "Sadalestikls" īpašumā un pārvaldībā esošas elektroietaisies un to  
aizsargjoslas. Informāciju par elektrotīklu atrašanās vietu var saņemt AS Sadalestikls  
Rietumu Ekspluatācijas daļas Ventspils nodaļā, Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5.

Izstrādājot būvprojektus jāievēro sekojoši nosacījumi:

- I. Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās,  
kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu ( pieņemts 1997. gada 5.februārī) 16.3, 35. un 45.  
pantu.
- II. Esošām elektroietaisēm jābūt iezīmētām projektā. Projektā jāizceļ esošo  
elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas.
- III. Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst Latvijas būvnormatīvam LBN  
008-14 "Inženiertīklu izvietojums".
- IV. Projektā seguma augstuma atzīmes saskaņot ar esošo kabeļu augstuma atzīmēm.  
Esošo kabeļu augstuma atzīmes projekta izstrādes gaitā precizēt dabā.
- V. Nodrošināt brīvu piekļušanu jebkurā diennakts laikā AS "Sadalestikls" īpašumā un  
pārvaldībā esošām elektroietaisēm. Aizliegts aizkraut pievadceļus un pieejas elektrisko  
tīklu objektiem. (Aizsargjoslu likums 45.pants , punkts 1.1.). Jaunu žogu būvniecības  
gadījumā jānodrošina pieeju elektrisko tīklu būvēm (transformatora apakšstacijām, sadales  
punktiem) un līniju komutācijas (pārslēgšanas) punktiem.
- VI. Vietās, kurās projektējamās komunikācijas šķērsos esošos elektropārvades kabeļus,  
paredzēt tos papildus mehāniski aizsargāt, ievietojot caurulēs. Veicot darbus aizsargjoslās,  
kuru dēļ nepieciešams objektu aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar elektroietaisies  
valdītāju ( tehnisko noteikumu izdevēju).
- VII. Ja tiek paaugstināts zemes līmenis ap kabeļu sadalēm veikt sadaļu pacelšanu,  
līmeņošanu.
- VIII. Būvdarbu veikšanu ar pacelāju mehānismiem gaisa vadu līniju aizsargjoslā un tās  
tuvumā ( 30m no līnijas malējā vada) saskaņot ar ST.
- IX. *Nav pieļaujama apgaismojuma armatūru izvietošana uz AS "Sadalestikls"  
apkalpošanā un īpašumā esošām elektroietaisēm.*
- X. Zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades pazemes kabeļu līniju aizsardzības joslā  
veikt saskaņā ar AS "Sadalestikls" Rietumu Ekspluatācijas Ventspils nodaļas izsniegtu  
rakšanas darbu saskaņojumu.
- XI. Atsevišķos gadījumos , ja būves novietojums skar aizsargjoslu , un to nav iespējams

SAŅEMTS  
VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

09-11-2016

11 278321

Dots Nr.

izbūvēt citā vietā, ir iespējama elektropārvades līnijas pārvietošana vai pārbūve, ja iespējams atrast atbilstošu tehnisku risinājumu. Elektrisko tīklu objektu pārvietošanu vai pārbūvi pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem. (Enerģētikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu likuma p.35.6.) Būvniecības ierosinātājam, lai pārvietotu (pārbūvētu) elektroapgādes objektu, ir jāorganizē pārvietošanas (pārbūves) projekta izstrāde un realizēšana, un tā jāveic līdz objekta būvdarbu sākumam, par ko jābūt norādei projektā un paskaidrojumu rakstā.

***XII. Ja nepieciešama elektrotīklu pārcelšana vai pārbūve, nepieciešams pieprasīt atsevišķus tehniskos noteikumus elektrotīklu pārbūvei.***

XIII. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadales tīkls" atzinumu par darbu veikšanu atbilstoši šo tehnisko noteikumu prasībām.

XIV. Tehniskiem noteikumi derīgi vienu gadu.

XV. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Rietumu Eksploatācijas daļas Ventspils nodaļu - Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5. Pieņemšanas laiki: Pirmdien, Ceturtdien no 8:00 līdz 10:00.

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu.*

Rietumu Eksploatācijas daļas vadītājs

Kristaps Kerve

Rolands Agafonovs 63610972