

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.7-5/36/789

Ventspils

Datums: 10.10.2013. **Pamatojums:** Pieteikums 37.7-4/36/789 09.10.2013.

Pieprasītājs: **Ventspils novada pašvaldība** **Kontakttālrunis:** 26439539
Skolas iela 4. Ventspils, LV-3601 Andris Šlangens
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: **Jūrkalnes ciems, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads.**

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Ūdenssaimniecības attīstības tehniskā projekta izstrādei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Teritorijā, kur paredzēti ūdenssaimniecības attīstības būvniecības darbi, nav SIA Lattelecom piederošas elektronisko sakaru komunikācijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Teritorijā, kur paredzēti ūdenssaimniecības attīstības būvniecības darbi, nešķērso un tā tuvumā nav SIA „Lattelecom” sakaru komunikāciju, tādēļ neizvirzām tehniskos nosacījumus.
2.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Ventspilī, Jūras ielā 9, tālr. 63624424.

Piezīmes:

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Lattelecom” RBAD TILAN Reģionālo līniju inspektoru grupa Jūras ielā 9, Ventspilī, 2.stāvā tālr. 63624424 nododot projekta eksemplāru.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

Tehniskos noteikumus sagatavoja:

V.Prusakovs

SIA Lattelecom, amats, tālrunis:

RBAD TILAN Reģionālo līniju uzraudzības inspektors,
tālrunis: 26513789


Datums:

10.10.2013.

Paraksts:

V.Prusakovs





Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI

Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa

Skolas iela 2, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251, tālr.63225928, fakss 63225928, e-pasts: kurzeme@zmni.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. K 2013-651
(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)

2013. gada 18. oktobrī

Derīgi līdz 2015. gada 18. oktobrim

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):	Ventspils novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000052035
Paredzētā darbība:	Ūdenssaimniecības attīstība Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā
Paredzētās darbības norises vieta:	Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciems
Pamatojums	09.10.2013. iesniegums Nr. 1.12./iz2083

I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm
1. Pēc meliorācijas kadastra datiem darbība paredzēta meliorācijas objektā: - Jūrkalne (šifrs – 41505; 1979.gads).
2. Zemes gabalos atrodas meliorācijas sistēmas un būves: - valsts nozīmes ūdensnoteka Darvdedžgrāvis (ŪSIK 3574:01); - koplietošanas ūdensnotekas; - viena īpašuma ūdensnotekas; - viena īpašuma drenu sistēmas.
3. Zemes gabali robežojas ar meliorācijas sistēmām un būvēm.
4. Zemes gabali neatrodas poldera platībā.
5. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas: - valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnotekām – 10 m attālumā uz abām pusēm no ūdensnotekas kroles lauksaimniecības zemēs; - valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnotekām – 8-10 m attālumā no ūdensnotekas kroles atbērtnes pusē meža zemēs.
II. Vispārīgie noteikumi
1. Nepieciešamo melioratīvo būvniecību veikt atbilstoši LR MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.261 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība" un ievērojot LR MK 23.08.2005. noteikumu Nr.631 "Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" prasības.
2. Būvprojektēšanā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, apbūves noteikumus un detālplānojumu (ja tāds ir izstrādāts), kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktās prasības.

SANĒMTS
VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

23 -10- 2013

Reģ. Nr.

IN 23293

III. Īpašās prasības

1. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.
2. Būvprojektā jāparedz risinājums būvdarbu laikā bojāto drenu zaru un kolektoru darbības atjaunošanai saskaņā ar **Vispārīgo noteikumu** 1. punkta prasībām.
3. Ja kabeli u.c. komunikācijas šķērso drenu sistēmas vai ūdensnotekas, jānorāda to iebūves dziļumi.
4. Paredzēt komunikāciju aizsardzību ūdensnoteku šķērsošanas vietās.
5. Ja veiktie pasākumi var ietekmēt blakus esošo vai citu zemes īpašumu hidromeliioratīvo stāvokli, būvniecības iespējas vai zemes izmantošanas apstākļus, tad nepieciešams saskaņojums ar blakus esošo vai citu zemes īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem).
6. Par paredzēto darbību informēt būvobjektam pieguļošo zemes gabalu īpašniekus (tiesiskos valdītājus).
7. Būvprojektēšanai nepieciešamie meliorācijas sistēmu nosprauduma plāni saņemami Ventspils sektorā Saules ielā 31, Ventspilī vai pieprasāmi elektroniski kurzeme@zmni.lv
8. Informācija par meliorācijas sistēmām un valsts nozīmes ūdensnotekām pieejama www.melioracija.lv.
9. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā.
10. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā.

IV. Izvērtētā dokumentācija

1. Paredzētās darbības iesniegums uz 1 lapas.
2. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. 101/13/IZ 2028 kopija uz 8 lapām.
3. Jūrkalnes ciema prioritārās investīciju programmas plāna kopija uz 1 lapas.

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Valsts SIA «Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi»
Kurzemes reģiona meliorācijas
nodaļas vadītāja vietnieks

MĀRIS LAGZDIŅŠ

/amats, paraksts, vārds, uzvārds/

Saņēmu:

Nosūtīti pa pastu 21.10.2013.

/gads, datums, mēnesis/

/paraksts/

/vārds, uzvārds/

Jolanta Jakupāne 28640333
jolanta.jakupane@zmni.lv



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

**VALSTS VIDES DIENESTA
VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE**

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV 3601,
tālrunis 63626903, fakss 63623375, e-pasts ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv

Ventspilī,

Datums: 23.10.2013.

Mūsu reģ.Nr. **9.5-6/1484**

Uz Jūsu reģ.Nr.

Ventspils novada pašvaldība
Skolas iela 4
Ventspils, LV-3601

Par tehniskajiem noteikumiem

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde saskaņā ar Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums" 11. punktu ir sagatavojusi tehniskos noteikumus, kuros iekļautas vides aizsardzības prasības projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā” izstrādei.

Pielikumā: Ventspils RVP 23.10.2013. tehniskie noteikumi Nr.VE13TN0126 uz 3 lapām.

Ar cieņu,

Direktore

I. Pļaviņa

Indra Dermaka, vecākā eksperte, 63624660,
indra.dermaka@ventspils.vvd.gov.lv

SANEMTS
VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

23 -10- 2013

Reģ. Nr.

10 2334



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

**VALSTS VIDES DIENESTA
VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE**

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV 3601,
tālrunis 63626903, fakss 63623375, e-pasts ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv

Ventspilī

Tehniskie noteikumi Nr. VE13TN0126

(izdoti saskaņā ar LR likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta 2. daļu un LR Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 1. pielikuma 10. punkta 3. apakšpunktu)

Derīgi līdz 2018. gada 22. oktobrim.

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs): Ventspils novada pašvaldība, reģ. Nr.90000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, tālr. nr. 63629457, e-pasts: info@ventspils.lv

Paredzētā darbība: projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā” izstrāde, paredzot:

1. jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu 30 m³/dnn būvniecību, kas nodrošinās attīrīto notekūdeņu novadīšanu novadgrāvī;
2. apturēt esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību un demontēt tās.

Paredzētās darbības norises vieta: Ventspils novada Jūrkalnes ciema nekustamā īpašuma „Dzīles” trešajā zemes vienībā ar zemes kadastra Nr.9850 002 0337, kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas ierobežotās saimnieciskās darbības joslā.

Pamatojums 2013. gada 18. oktobrī Ventspils novada pašvaldības iesniegtais iesniegums.

1. Vides aizsardzības prasības:

- 1.1. Kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, ierīkošanu un atslēgšanu veikt saskaņā ar LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”.
- 1.2. Lai novērstu attīrīto notekūdeņu otrreizēju piesārņošanu, no notekūdeņu novadīšanas sistēmas izslēgt esošos bioloģiskos pēcatīrīšanas dīķus.
- 1.3. Izbūvējot bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, nodrošināt attīrīto notekūdeņu novadīšanu novadgrāvī. Attīrīšanas iekārtas izvēlēties atkarībā no aprēķinātā notekūdeņu daudzuma, piesārņojuma koncentrācijām, nepieciešamās attīrīšanas pakāpes, esošā gruntsūdens līmeņa un grunts hidroģeoloģiskā raksturojuma. Paredzēt attīrīto notekūdeņu paliekošās piesārņojuma koncentrācijas virszemes ūdeņos (novadgrāvī) ne lielākas par:

- BSP ₅	-	25 mg/l;
- KSP	-	125 mg/l;
- SV	-	35 mg/l.
- 1.4. Attīrīšanas ietaišu sastāvā paredzēt ierīces (plūsmas mērītāju) notekūdeņu caurplūduma mērīšanai.
- 1.5. Noteikt aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
- 1.6. Nodrošināt dūņu mineralizatora būvniecību. Paredzēt apstrādāto notekūdeņu dūņu izvešanu uz Vārves pagasta Zūru ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu laukiem.

- 1.7. Nodrošināt ienākošo un attīrīto notekūdeņu paraugu ņemšanas vietu ierīkošanu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” VII daļas prasībām.
 - 1.8. Nodrošināt notekūdeņu pieņemšanas kameras būvniecību.
 - 1.9. Nodrošināt būvniecībai nepieciešamās smilts un grants izmantošanu saskaņā ar 02.05.1996. likuma "Par zemes dzīlēm" 10.panta nosacījumiem, tai skaitā:
 - 1.9.1. iegūt derīgos izrakteņus no atradnēm, kuru izmantošanai ir spēkā esoša atļauja vai licence;
 - 1.9.2. iegādāties derīgos izrakteņus no piegādātājiem, kuriem ir attiecīgo derīgo izrakteņu ieguves licences vai derīgo izrakteņu ieguves atļauja, vai dabas resursu lietošanas atļauja.
 - 1.10. Paredzēt pasākumus, lai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskajā procesā netiktu pārsniegtas trokšņu emisiju pieļaujamās vērtības.
 - 1.11. Būvniecības laikā nodrošināt mehānismu ekspluatāciju tā, lai netiktu pieļauta degvielas noplūde un grunts un gruntsūdeņu piesārņošana, paredzēt darbības avārijas (degvielas noplūdes) gadījumā.
 - 1.12. Pēc šobrīd esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības pilnīgas pārtraukšanas, šo iekārtu demontāžas laikā veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai:
 - 1.12.1. nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atslēgšanu no kanalizācijas tīklu trases;
 - 1.12.2. nepieļaut notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīrīšanas laikā notekūdeņu un notekūdeņu dūņu nokļūšanu augsnē, virszemes un pazemes ūdeņos;
 - 1.12.3. nodrošināt attīrīšanas laikā iegūto notekūdeņu dūņu un nosēdumu izvešanu uz Vārves pagasta Zūru ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu laukiem;
 - 1.12.4. pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīrīšanas nodrošināt to demontāžu.
 - 1.13. Nodrošināt atkritumu (būvniecības, sadzīves, demontāžas) nodošanu apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
 - 1.14. Atsevišķu koku ciršanu saskaņot likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. Kokiem pietuvinātās vietās būvniecības darbus veikt, lai minimāli tiktu bojātas koku saknes, paredzot bojāto un atsegto sakņu aizsardzības pasākumus.
 - 1.15. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas sakārtošanu.
 - 1.16. Gadījumā, ja šo tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņot ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi.
 - 1.17. Ne vēlāk kā 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā iesniegt iesniegumu Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē. Iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai operators iesniedz elektroniski, reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā „TULPE” un aizpildot attiecīga parauga iesniegumu. Iesniegumā sniedz informāciju atbilstoši prasībām, kas noteiktas likumā „Par piesārņojumu” un citos ar konkrēto piesārņojošo darbību saistītajos normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā.
 - 1.18. 10 dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē iesniegt projektu dokumentāciju, izpildedokumentāciju un dokumentus, kas apliecina šo tehnisko noteikumu izpildi, t.sk.:
 - 1.18.1. sadzīves un bīstamo atkritumu, kas radušies būvniecības procesā, nodoto daudzumu deponēšanai vai otrreizējai pārstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 - 1.18.2. būvniecībai izmantotās smilts, grants ieguvi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Izvērtētā dokumentācija:
 - 2.1. Paredzētās darbības iesniegums uz 1 lapas;
 - 2.2. Iesniedzēja sagatavotā papildinformācija uz 3 lapām;
 - 2.3. Valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija uz 12 lapām.
 3. Piemērotās tiesību normas:

- 3.1. Administratīvā procesa likums;
 - 3.2. Aizsargjoslu likuma” 28. panta trešā daļa;
 - 3.3. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants, 5. pants, 14. pants, 16. pants;
 - 3.4. Likuma „Par piesārņojumu” 4. pants, 12. panta otrā daļa, 22. panta pirmā daļa, 34. panta piektā daļa;
 - 3.5. Likuma “Par zemes dzīlēm” 10. pants;
 - 3.6. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3. panta 1. un 3. punkts;
 - 3.7. Vides aizsardzības likuma 3. panta pirmās daļas 3. punkts;
 - 3.8. Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 4. punkta 4.2. apakšpunkts, 1. pielikuma 8.9. apakšpunkts;
 - 3.9. Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
 - 3.10. Ministru kabineta 02.05.2006. noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”;
 - 3.11. Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumi Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves””;
 - 3.12. Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikums;
 - 3.13. Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 4. punkts;
 - 3.14. Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
 - 3.15. Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 2., 11., 18., 19., 20. un 27. punkts.
4. Procesa dalībnieku viedoklis: Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde norāda, ka projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā” izstrāde un realizācija pieļaujama ciema teritorijas daļā, kas atrodas ārpus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas. Paredzot projekta daļas realizāciju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā, šai projekta daļai saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 8. panta pirmo daļu un 2. pielikuma 11. punkta 12) apakšpunktu (*ēku un būvju būvniecība, rekonstrukcija, renovācija un restaurācija Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā*) nepieciešams veikt ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”.

Šos tehniskos noteikumus mēneša laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045. Iesniegumu par Administratīvā akta apstrīdēšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (14.11.2001.) 77.pantu iesniedz Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV-3601.



I. Pļaviņa

I. Pļaviņa



LATVIJAS REPUBLIKA

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Reģ. Nr. 90000038351, M.Pils ielā 17/19/21, Rīgā, LV-1050, Tel.: +371 67229272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vkpai@marotojums.lv

Rīgā

01.11.2013. Nr. 05-04/2389
Uz 09.10.2013. Nr.1.12./iz 2084
(Reģistrēts VKPAI 15.10.2013. Nr.6217)

Ventspils novada pašvaldībai
(Reģistrācijas Nr. 90000052035)
Skolas ielā 4,
Ventspilī, LV – 3601

Noraksts:
VKPAI Kurzemes reģionālajai nodaļai
Baznīcas ielā 9 – 10
Kuldīgā, LV – 3301

Kultūras pieminekļu aizsardzības prasības
(īpašie noteikumi) projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā,
Ventspils novadā” projektēšanai

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir izskatījusi Jūsu 2013. gada 9. oktobra iesniegumu Nr.1.12./iz 2084 un tam pievienotos materiālus ar lūgumu izsniegt nosacījumus projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā” izstrādei.

Izvērtējot iesniegtos materiālus un pārbaudot Inspekcijas rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka ūdenssaimniecības rekonstrukcijas un būvniecības darbi Jūrkalnes ciemā paredzēti vietējās nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Drēbnieku senkapi (valsts aizsardzības Nr. 2526) aizsardzības zonā, tiešā senkapu tuvumā.

Inspekcija paskaidro, ka 2008. gadā Drēbnieku senkapos veikti arheoloģiskie izrakumi Dr. hist. A. Vijupa vadībā. To laikā izpētīts 41 apbedījums un precizēta senkapu teritorija, kuras daļa atrodas arī zem Ventspils – Liepājas šosejas un iespējams, turpinās arī tās otrā pusē. Līdz ar to, veicot zemes rakšanas darbus, kartogrāfiskajā materiālā norādītajā teritorijā var atklāties seni apbedījumi vai liecības par tiem. Aicinām pārskatīt projektējamo ūdensvada trasi tā, lai trase nešķērsotu minēto teritoriju.

VENTSPILS NOVADA PASVALDĪBA

04-11-2013

11/244/2

Gadījumā, ja projektējamai trasei netiek rasts cits risinājums, tad pamatojoties uz likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 17., 22. un 23.pantu, Inspekcija kultūras mantojuma aizsardzības aspektā būvprojekta izstrādāšanai izvirza šādus nosacījumus:

1. projekta dokumentācijā jānorāda, ka plānotie ūdenssaimniecības rekonstrukcijas un būvniecības darbi paredzēti vietējās nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Drēbnieku senkapi (valsts aizsardzības Nr. 2526) aizsardzības zonā, tiešā senkapu tuvumā;
2. projekta grafiskajā materiālā jāatzīmē, ka pielikumā pievienotajā kartē norādītajā ūdensvada trases posmā zemes rakšanas darbu laikā, jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība, kas atklājoties apbedījumiem vai liecībām par tiem, aizstājama ar arheoloģiskajiem izrakumiem.


Būvprojekts noformējams atbilstoši Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 85. punkta nosacījumiem un tehniskā projekta stadijā saskaņojams Inspekcijā. Saskaņošanas gadījumā Inspekcija patur vienu būvprojekta eksemplāru.

Pielikums: kartogrāfiskais materiāls uz 1 lapas.

Ar cieņu,
Inspekcijas vadītāja vietnieks



J. Radīšs



- Drēbnieku senkapu teritorija
- 2008. gada arheoloģiskajos izrakumos precizētā Drēbnieku senkapu teritorija
- ūdensvada trases posms, kur nepieciešamas nodrošināt arheoloģisko uzraudzību