Projekt. apg. kabelis AXPK-1-4x16; L- 50,0m
Projekt. caurule PEØ 110 (750N); 20,0m
Projekt. apg. kabelis AXPK-1-4x16; L- 45,0m
Projekt. caurule PEØ 110 (750N); 13,0m
Projekt. apg. stabs H-8m, Balsta Nr. 17
Transejas rakšana ar rokām
Projekt. dalīta caurule PEØ110 (750N); 40,0m
Projekt. kabelis NYY-J-5x4; L-35,0m
Projekt. caurule PEØ 110 (750N); 30,0m
Projekt. caurule PEØ 110 (750N); 18,0m
Projekt. apg. kabelis AXPK-1-4x16; L- 45,0m
Projekt. caurule PEØ 110 (450N); 3,0m
Projekt. apg. stabs H-8m, Balsta Nr. 11
Projekt. apg. kabelis AXPK-1-4x16; L- 45,0m
Projekt. apg. stabs H-8m, Balsta Nr. 10
Projekt. apg. kabelis AXPK-1-4x16; L- 45,0m
Projekt. caurule PEØ 110 (450N); 3,0m
Projekt. apg. stabs H-8m, Balsta Nr. 9
Projekt. apg. kabelis AXPK-1-4x16; L- 42,0m
Projekt. apg. stabs H-8m, Balsta Nr. 8
Projekt. caurule PEØ110 (450N); 3,0m
Projekt. apg. kabelis AXPK-1-4x16; L- 40,0m
Iesūkmezglu pacelšat būvniecības laikā
Esošo proj. pazemes Sadalnes Izvietojumu precizēt būvniecības laikā
G 100 ūdenssavākš. rene (A15)
Sport 1500
Sport 1000 kanāls ar baltu uzliku
Metināta sieta rullu žogs, h-1.7m
Dabīga zāliena futbola laukums (105x68m)
Lapu izvietojuma shēma
Kārtslēkšanas sektors. Paredzēts 40 m ieskrējiena celiņš 1.22 m platumā
ELT-2.1
ELT-2.2

PIEZĪMES:

1. Pirms transejas rakšanas atšurfēt citas šķērsojamās komunikācijas;
2. Kabeli guldīt ar rakšanas paņēmienu guldot to 0,7 m dziļumā zaļajā zonā, zem ceļiem, ietvēm un iebraucajamiem ceļiem 1m dziļumā visā tā garumā ievelkot to aizsargcaurulē;
3. Pietuvinājumos kokiem, kas mazāki par 2 m transeju rakt bez mehāniskiem saudzējot koku saknes;
4. Kabeli visā tā garumā, 0,3 m augstumā virs kabeļa, pārklāt ar brīdinājuma lentu;
5. Elektroapgādes tīklus izbūvēt vienlaikus ar pārējām projekta daļām;
6. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:

- projekt. aizsargcaurule
- projekt. apgaismojuma kabelis
- projekt. elektroapgādes kabelis
- projekt. apgaismojuma balsts (H=8) ar VIZULO Stork 102W gaismekli

Pasūtītājs:	Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601		
		Paraksts	Datums
ELT. vad.	Vitālijs Ševčuks		07.06.2016
Izstrādāja	Vitālijs Ševčuks		07.06.2016

Objekts: Piltenes stadiona pārbūve 1. un 2. kārta

Adrese: Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620

Lapas nosaukums: Ģenerālplāns ar projektētajiem elektroapgādes tīkliem. 1. kārta

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: IE/2015/102
Arhīva nr.: IE/2015/102
Mērogs: 1:200

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		ELT-2.2