

DARBA DAUDZUMI
EL sadaļai (1.Kārta)

Būves nosaukums: Piltenes stadiona pārbūve

Objekta adrese: Dzirnau iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620

Līguma Nr.IE/2015/102

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

| Nr. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
|---|--|-------|--------|--------------|
| Elektroapgādes galvenie darbu apjomi | | | | |
| 1 | Virsapmetuma sadalnes montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | k-ts. | 1 | |
| | Virsapmetuma sadalne SS-1.1: | | | |
| | Virsapmetuma sadalnes korpuss PRA20113 | k-ts. | 1 | Merlin Gerin |
| | Sadalnes durvis PRA16113 | k-ts. | 1 | Merlin Gerin |
| | Slēdzene PRA06118 | k-ts. | 1 | Merlin Gerin |
| | Ievada automātslēdzis 3p.16A | gab. | 1 | hager |
| | Automātslēdzis 1p. B10A | gab. | 1 | hager |
| | Automātslēdzis 1p. B6A | gab. | 4 | hager |
| | Noplūdstrāvas automātslēdzis 3p.B10 30mA | gab. | 2 | hager |
| | Rozete uz DIN sliedes 230V, 16A | gab. | 1 | |
| | Kopnes DIN | k-ts. | 1 | hager |
| | Pārspriegumu aizsardzība FLT-SEC T1+T2 (B+C) | k-ts. | 1 | Phoenix |
| | Sadalnes marķējums | k-ts. | 1 | |
| | Montāžas materiāli | k-ts. | 1 | |
| 2 | Kabeļa montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | m | 110 | |
| | Kabelis NYM-J 3x2.5 | m | 20 | |
| | Kabelis NYM-J 3x1.5 | m | 90 | |
| | Montāžas, ugunsdrošie materiāli | k-ts. | 1 | |
| 3 | Kabeļu kanāla montāža | m | 85 | |
| | Kabeļu kanāls 40x25 | m | 5 | |
| | Kabeļu kanāls 25x16 | m | 80 | |
| | Montāžas materiāli | k-ts. | 1 | |
| 4 | Gaismas slēdža, rozešu montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | gab. | 6 | |
| | Virsapmetuma slēdzis 1p. IP44 | gab. | 4 | Scneider |
| | Virsapmetuma rozete (2-vietīga), 230V, IP44 | gab. | 2 | Scneider |
| | Montāžas materiāli | k-ts. | 1 | |
| 5 | Zemējuma vada montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | m | 10 | |
| | Zemējuma vads (dzeltenī-zaļš) Cu 1x6mm | m | 10 | |
| 6 | Apgaismes ķermeņu montāža | | | |
| | Apgaismes ķermenis Montigo P 135/49/80 E EVG ML (1) 85W | gab. | 8 | TRILUX |
| 7 | Montāžas materiāli | m | 15 | |
| | Halogēnbrīvas caurules EVOEL SMART Ø25 320N | m | 15 | |
| | Montāžas materiāli, skavas, savilces, stiprinājumi 100gab iepakojuma | k-ts. | 1 | |
| | Ugunsdrošie materiāli, hermetiķis | k-ts. | 1 | |

Projektā neiekļautos papilddarbus būvniecības kompānijai veikt balstoties uz savu personīgo pieredzi.

Projektā izmantotos materiālus un iekārtas iespējams aizstāt ar analogiem tādas pašas kvalitātes,

dizaina materiāliem ņemot vērā iekārtu un materiālu specifiskās īpašības;

Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam un ražotāju izdotajām instrukcijām.

Izstrādāja: _____ V.Ševčuks