


PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:

- Z — -proji. apalstieple d=8mm;
- ZK — -proji. plakandzelzs 30x3,5mm (gultņi zeme dziļumā 0,7-1,0m);
- — -proji. kompensācija;
- — -proji. zemējuma elektrods, d=20;
- — -krusta / T-veida savienojums, d=8;
- — -nāvējumu klemme;
- — -novirģstieple no jumta uz zemējuma kontūru;

PIEZĪJĒS:

1. Ēkai paredzēt zibenssaizsardzības sistēmu izmantojot Ikklojuma metodi, kas atbilst IV zibenssaizsardzības līmenim (klasei);
2. Pie zibenssaizsardzības sistēmas pievienot sniega barjeras, lietus ūdens notekas, metāla kāpnes u. c. strāvu vadošās iekārtas, kas atrodas uz ēkas jumta;
3. Nolietā un no jumta uz zemējuma kontūriem pa ēkas fasādi;
4. Zemējuma kontūra tranšējas un elektrodu atrašanās vietas skat būvprojekta ģenerālpārskatā;
5. Zemējuma kontūru izbūvēt ne seklāk kā 0,7m netuvāk kā 1m attālumā no ēkas pamatiem, zemējuma kontūra novietojums precizējams pie izbūves;
6. Pēc zemējuma kontūra izbūves veikti kontrolmērījumi, ja Rz>40m, tad izbūvēt papildus elektrodus līdz Rz<40m;
7. Visi darbi izpildāmi ievērojot LBN, LVS, EN un ražotāju izdotās instrukcijas.

Pasūtītājs: Ventispiļs novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventispiļs, LV-3601			Objekts: Piltēnes stadiona pārbūve 1. un 2. kārtā		<div> SIA "BM Projekts" Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167</div>		
	Paraksts	Datums	Adrese: Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventispiļs novads, LV-3620				
			Lapas nosaukums: Fasādes ar zibenssaizsardzības sistēmu				
EL T. vad.	Vitālijs Ševčuks	07.06.2016	Līguma nr.: IE/2015/102 Arhīva nr.: IE/2015/102 Mērogs: 1:100				
Izstrādāja	Vitālijs Ševčuks	07.06.2016					
			Stadija BP				
			Lapas		Ras. Nr.		
			BP		EL-3.2		



©All rights reserved.
@Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu