

PIEZĪMES:

- —

APZĪMĒJUMI:

- 1.5 C / Q=1681 W / DF 11-600 [1400mm] — TERMOSTATA IEREGULĒŠANA APG.
- SILDĶERMEŅA JAUDA
- SILDĶERMEŅA GARUMS
- SILDĶERMEŅA BIEZUMS - AUGSTUMS
- SILDĶERMEŅA TIPS
- 22x1.0 / 10530 W — CAURULES ĀRĒJAIS DIAMETRS; CAURULES SIENIŅU BIEZUMS; APRĒĶINĀTĀ JAUDA UZ CAURULES POSMU
- T3 - TURPGAITA
- T4 - ATPAKAĻGAITA
- LODVEIDA NOSLEGVENTĪLIS
- BALANSĒJOŠAIS VĀRSTS
- AS — ATGAISOTĀJS
- DR — SISTĒMAS TUKŠOŠANA

PASŪTĪTĀJS	Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils Reģ.Nr. 90000052035
PROJEKTĒTĀJS	Pilnsabiedrība " FIRMUS - ARHITEKTŪRA" Ceriņu iela 4, Ozolnieku pag. Ozolnieku novads LV-3018 Reģ.Nr. LV43603016278 FIRMUS - ARHITEKTŪRA
PROJEKTA NOSAUKUMS	"Puzes pagasta sporta zāles un bibliotēkas rekonstrukcija"
OBJEKTA ADRESE	"Puzes pamatskola", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nc
LĪGUMA NR.	Nr. IE-23/2010
RASĒJUMA NOSAUKUMS	**APKURES 2. STĀVA IZOMETRIJA**
AVK DAĻAS VAD. Ē. Tilçalis	RASĒJUMA Nr. **AVK - 05**
PROJEKTĒJA K. Kovkājevs	
	DATUMS 18.02.11 / MĒROGS BM / MARKA AVK / STADIJA TP