

Ventilatori					
Apz.	Modelis	Elektriskie parametri	Svars (Kg)	Ražotājs	Paskaidrojums
V-1	KE 50-25-4,	230V, 50Hz, 1~, 533W, 2.51A	19.8	Systemair	-
V-2	TFSK 160 EC	230V, 50Hz, 1~, 81.5W, 0.64A	4.6	Systemair	-
V-3	KDRD 70	400V, 50Hz, 3~, 2489W, 4.67A	62	Systemair	-
V-3	KE 40-20-4	230V, 50Hz, 1~, 248W, 1.08A	13.8	Systemair	-

Kanālu filtri / Trokšņu slāpētāji				
Apz.	Modelis	Svars (Kg)	Ražotājs	Paskaidrojums
F-1	FFK 50-25	-	Systemair	Kanālu filtrs sistēmai, PG-1
S-1	LDR 40-20	-	Systemair	Trokšņu slāpētājs sistēmai, NG-4

DIFFUZORI / RESTES				
Apz.	Izmērs	Sistēma	Skaitis	Paskaidrojums
ND-1	Ø125	Nosūce	4	-
PR-1	300x150	Pieplūde	4	-
NR-1	300x150	Nosūce	5	-
NR-2	200x200	Nosūce	20	-
NR-3	300x100	Nosūce	5	-

PASŪTĪTĀJS Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils Rēģ.Nr. 90000052035							
PROJEKTAJS Plinsabiedrība "FIRMUS - ARHITEKTŪRA" Cerņu iela 4, Ozolnieku pag. Ozolnieku novads LV-3018 Rēģ.Nr. LV43603016278 <b>FIRMUS - ARHITEKTŪRA</b>							
PROJEKTA NOSAUKUMS	"Puzes paĢASTA SPORTA ZĀLES UN bibliotēkas rekonstrukcija"						
OBJEKTA ADRESE	"Puzes pamatskola", Blāzma, Puzes paĢ., Ventspils NC						
LĪCUMA NR.	Nr. IE-23/2010						
RĀSĒJUMA NOSAUKUMS <b>VENTILĀCIJAS TABULAS</b>							
AVK DAĻAS VAD Ē. Tilgālis	RĀSĒJUMA NR. <b>AVK - 09</b>						
PROJEKTA K. Kovāčevs							
DATUMS	18.02.11	MĒROCS	BM	MARKA	AVK	STADIJA	TP