



Plastmasas saliekamā aka PP DN400





- Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros.
 2. Plastmasas aku instalācijas darbus veikt atbilstoši LVS ENV 1046, LVS EN 1610.
 3. Ievadcaurules diametri un slīpumi izbūvējami atbilstoši konkrētā pieslēguma tehniskajam risinājumam.
 4. OD - ārējais diametrs.

Plastmasas saliekamā aka PP DN400
ar vienu pieslēgumu



Plastmasas saliekamā aka PP DN400
ar diviem pieslēgumiem



 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180 Fakss: +371 67500181				PASŪTĪTĀJS: Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601		
				PROJEKTS: Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā		
				OBJEKTS: Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Inženierisīnājumu daļa: Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli		Līguma Nr.: 2013-Jelg/502-05
Proj.d.vad.	J. Voicehovičs		10.2013			Mērogs: b/m
Izstrādāja	L. Voitiška		10.2013	Lapas nosaukums: Tipveida rasējumi. Plastmasas aka		Stadija
						Lapa/Lapas
						Marka, ras. Nr.
						TP 15/23 ŪKT-15