ŪKT-4
ŪKT-3 98600050128



ŪKT-4
ŪKT-3

ŪKT-3
ŪKT-2

ŪKT-3
ŪKT-2

N
W E
S

APZĪMĒJUMI

- esoša sadzīves kanalizācija ar esošu kanalizācijas aku
- esošs kanalizācijas spiedvads
- esošs zemsprieguma elektrokabelis
- esoša virszemes elektrolīnija
- žogs
- zemes gabala robeža
- caurteka
- esoša mūra neapdzīvojama apbūve (esoša kanalizācijas sūkņu stacija)

ŪKT PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- K1 K1 - proj. sadzīves kanalizācijas pašteces tīkls
- SPK SPK - proj. sadzīves kanalizācijas spiedvads
- SPK SPK - proj. sadzīves kanalizācijas spiedvads (izbūve ar beztranšejas metodi)
- K1-1, Ø400 - proj. sadzīves kanalizācijas plastmasas skataka
- K1-5, DN1000 - proj. sadzīves kanalizācijas dzelzsbetona spiediena dzēšanas aka
- SPK-1, DN1500 - proj. sadzīves kanalizācijas spiedvada apkalpošanas dzelzsbetona aka
- KSS-1 - proj. sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1
- PP Ø200 - proj. pašteces caurules materiāla apzīmējums un ārējais diametrs
- PE Ø110, PN10 - proj. kanalizācijas spiedvada caurules materiāla apzīmējums, ārējais diametrs un spiediena klase
- PE 100-RC - proj. spiedvada caurules materiāla apzīmējums izbūvei ar beztranšejas metodi
- P-1 - proj. kanalizācijas spiedvada trases pagrieziena apzīmējums
- proj. komunikāciju piesaiste
- zemsprieguma elektrokabelis ar aizsargjoslu
- virszemes elektrolīnija ar aizsargjoslu
- zemsprieguma elektrokabelis ar aizsargčaulu
- ģeoloģijas urbuma vieta un apzīmējums
- nocērtams apaugums



- demontējama esošā sadzīves kanalizācijas skataka
- demontējams esošais noteküdeņu septiķis
- demontējama esošā sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija

Esošo šķērsojošo komunikāciju aizsardzība būvgrāvī



Griezums G - G



Koka kārba esošo komunikāciju nostiprināšanai un aizsardzībai uz būvniecības laiku





LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA



Piezīmes:

1. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai būvdarbu gaitā netiktu bojātas esošās komunikācijas.
2. Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.
3. Lielumi, kas apzīmēti ar "*", jāprecizē būvniecības laikā dabā uz vietas.
4. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju materiāli, diametri un iebūves dziļumi pieslēguma un šķērsošanās vietās ar projektējamiem tīkliem precizējami ar šurfēšanas metodi.
5. Esošos elektrības un telekomunikāciju kabeļus ievietot divpusējās aizsargcaurulēs vietās, kur tie šķērso projektētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.
6. Turpmāk ekspluatācijā neizmantojamās caurules atslēgt, izmantojot gala noslēgus vai arī aizbetonējot cauruļu galus.

Saskaņojumus skatīt lapā ĢP-1

firma L4
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS:	Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
PROJEKTS:	Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā
OBJEKTS:	Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Proj.d.vad.	J. Voicehovičs		10.2013
Izstrādāja	L. Voitiška		10.2013

Inženierrisinājumu daļa: Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli	Līguma Nr.: 2013-Jelg/502-05	
Lapas nosaukums: ŪKT tīklu plāns	Mērogs: 1:500	
	Stadija: TP	Lapa/Lapas: 3/23
		Marka, ras. Nr.: ŪKT-3