	MATERIĀLU, IEKĀRTU NOSAUKUMS	TIPS, MARKA	MĒRV.	SKAITS	PIEZĪMES
	SS-1 el.sadalne	IP65	gab.	1	individ.kompl.
					ar pamatni
	Pārslēdzis ~ 3f/400V	16A	gab.	1	
	Rozete ~ 3f/400V	IP65	gab.	2	
	Rozete ~ 1f/230V	IP65	gab.	1	
	Diferenciālais automāts ~ 3f/400V	10A/30mA	gab.	2	
	Diferenciālais automāts ~ 1f/230V	10A/30mA	gab.	2	
	Kanalizāzijas sūkņu stacijas vadības bloks ar sūkņiem un kabeļiem komplektā		kompl.	1	
	Atkārt. zemējuma kontūrs Rz < 4 Omi		kompl.	1	
	Palīgmateriāli		kompl.	1	
	Kabelis CYKY 3x2.5		m	14	
	Aisargcaurule D50		m	15	
	Kabeļu brīdinājuma lente		m	15	

firma L4
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS: Ventspils novada pašvaldība
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

PROJEKTS: Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā

OBJEKTS: Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Proj.d.vad.	G.Eglīte		10.2013
Izstrādāja	G.Eglīte		10.2013

Inženierrisinājumu daļa: Elektroapgādes iekšējie tīkli

Lapas nosaukums: Materiālu specifikācija

Līguma Nr.: 2013-Jelg/502-05

Mērogs: b/m.

Stadija	Lapa/Lapas	Marka, ras. Nr.
TP	4/4	**EL-les**