



**LATVIJAS REPUBLIKA  
VENTSPILS NOVADA DOME  
IEPIRKUMA KOMISIJA**

---

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv  
www.ventspilsnovads.lv

Ventspilī

26.02.2016. Nr. 1.

**Skaidrojumi par iepirkumu „1,0 MW biomasas katliekārtas un tās aprīkojuma iekārtu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Blāzmas ciema “Ciemata katlu māja” katlu mājā, Puzes pagastā, Ventspils novadā”  
Identifikācijas Nr. VND2016/14**

**1. jautājums:**

1. Uzstādot jaunu multiciklonu un dūmsūkni būtu nepieciešamas jaunas dūmejas. (Vecās nav sevišķi labā stāvoklī un nederēs). Specifikācijā nav iekļautas.

Atbilde.

Paredzēt jaunas dūmejas. Iekļaut piedāvājumā un izmaksu aprēķinā.

**2. jautājums:**

2. Uzstādot jaunu cirkulācijas sūkni nav prasīta tam jauna noslēgarmatūra un filtrs. Vai tā ir nepieciešama un jāiekļauj piedāvājumā?

Atbilde.

Paredzēt jaunu noslēgarmatūru un filtru. Iekļaut piedāvājumā un izmaksu aprēķinā.

**3. jautājums:**

3. Jaunajam apkures katlam nav pieprasīts recirkulācijas sūknis. Vai tas ir nepieciešams un jāiekļauj piedāvājumā?

Atbilde.

Paredzēt jaunu recirkulācijas sūkni. Iekļaut piedāvājumā un izmaksu aprēķinā.

**4. jautājums:**

4. Vai piedāvājumā ir jāiekļauj esošās iekārtas demontāžas darbi?

Atbilde.

Piedāvājumā jāparedz esošo iekārtu demontāža. Iekļaut izmaksu aprēķinā.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

M. Dadzis