



Telpas Nr.	Telpas nosaukums
1	Tehniskā telpa
2	Duļš telpa
3	Duļš telpa
4	Tualete
5	Palīgtelpa
6	Palīgtelpa
7	Ģērbtuve
8	Ģērbtuve
9	Baseina telpa
10	Gaitenis
11	Ārstnieciskās fizikultūras kabinets
12	Kāpņu telpa
13	Mācību grāmatu noliktava
14	Priekštelpa
15	Gaitenis
16	Klase
17	Klase
18	Klase
19	Klase
20	Klase
21	Direktora kabinets
22	Atpūtas telpa
23	Priekštelpa
24	Tualete
25	Kāpņu telpa
26	Priekštelpa
27	Skolotāju istaba
28	Direktora vietnieka kabinets
29	Grāmatvedība
30	Gaitenis
31	Mūzikas klase
32	Zobārstniecība
33	Priekštelpa
34	Priekštelpa
35	Tualete
36	Tualete
37	Palīgtelpa
38	Medicīnas kabinets
39	Kāpņu telpa
40	Priekštelpa
41	Palīgtelpa
42	Gaitenis
43	Priekštelpa
44	Kāpņu telpa
45	Gaitenis
46	Ģērbtuve
47	Ģērbtuve
48	Priekštelpa
49	Tualete
50	Zāle
51	Priekštelpa
52	Palīgtelpa
53	Palīgtelpa
54	Lievenis
55	Lievenis
56	Lievenis

GRAFISKO APZĪMĒJUMU ATŠĪFĒJUMS

- Ugunsdzēsības signalizācijas kabelis (E30 2x0.8+0.8)
- Ugunsdzēsības signalizācijas kabelis zem apmetuma (E30 2x0.8+0.8)
- Kontrolē kabelis (E30 2x1)
- Elektrokabeļi UAS panela elektroapgādei (E60 3x1.5)
- Ugunsdzēsības signalizācijas elektrokabeļi 24V barošanai zem apmetuma (E30 2x1+1)
- Ugunsdzēsības signalizācijas elektrokabeļi 24V barošanai (E30 2x1+1)
- Kabelu stiprinājums ar ugunsdrošām skavām un ugunsdrošām skrūvēm
- Ugunsdzēsības signalizācijas panelis
- Gaismeklis ar luminiscento spuldzi un akumulatoru
- Stāvvads
- 1D0X — Dūmu detektors
- 1M01 — Vadības modulis
- 1S0X — Siltuma detektors
- 1D23 — Dūmu detektors virs piekātiem griestiem ar indikatoru
- 26 — Trauksmes sirēna iekšējās
- S1 — Sirēna ar stobru ārā

Piezīmes: Projekta sastāvu un vispārīgos rādījumus skatīt lapā UAS-1 un paskaidrojumu rakstā.
Objekts: "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve
Stiklu internātpamatskola, Stiklu ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novads"

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība				Nr. 44-14	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas tīkls 1.stāva plāns	Stadija Lapa Mērogs TP UAS-3 1:100
UAS datu vad.	G.Bandenieks		05.04.2017		
Projektēja	A.Krišjāne		05.04.2017		