

UAS daļas rasējumu sastāvs

Lapa	Nosaukums	Piez.
UAS-1	Vispārīgie rādītāji	
UAS-2	Automātiskā ugunsdzēsības signalizācija. Principiālā shēma.	
UAS-3	Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas 1.stāva plāns.	M-1:100
UAS-4	Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas 2.stāva plāns.	M-1:100
UAS-5	Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas Bēniņstāva plāns.	M-1:100
UAS-6	Materiālu specifikācija.	

GRAFISKO APZĪMĒJUMU ATŠIFRĒJUMS

- –Ugunsdzēsības signalizācijas kabelis (E30 2x0.8+0.8)
- –Kontroles kabelis (E30 2x1)
- –Elektrokabelis UAS elektroapgādei (E60 3x1.5)
- –Ugunsdzēsības signalizācijas elektrokabelis 24V barošana (E30 2x1+1)
- == –Kabeļi stiprinājums ar ugunsdrošām skavām
- –Ugunsdzēsības signalizācijas panelis
- ▬ –Gaismeklis ar luminiscento spuldzi un akumulatoru
- ↙ –Stāvvads
- 1D0X D –Dūmu detektors
- 1S0X S –Siltuma detektors
- 1D23 D –Dūmu detektors virs piekārtiem griestiem ar indikatoru
- Z6 Z –Trauksmes sirēna
- 1M01 M –Vadības modulis
- 1R77 R –Manuālais izsaukuma punkts
- S1 S –Sirēna ar stobru
- ~ –Kabeļa tiešais pieslēgums
- 1D01 D –Iekārtas adrese
- –Iekārtas tips
- D –Dūmu detektors
- S –Siltuma detektors
- R –Manuālais izsaukuma punkts
- M –Modulis
- Z –Sirēna
- –Cilpas numurs

SASKAŅOJUMI

Būvprojekta UAS daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta UAS daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta UAS daļas vadītājs

05.04.2017.

(Datums)

(Paraksts)

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs

05.04.2017.

(Datums)

(Paraksts)

Objekts: "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Stiklu internātpamatskolā, Stiklu ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā"

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība

Nr. 44-14

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Vispārīgie rādītāji	Stadija	Lapa	Lapas
UAS daļas vad.	G.Bandenieks		05.04.2017		BP	UAS-1	6
Projektēja	A.Krišjāne		05.04.2017				

