

Telpas Nr.	Telpas nosaukums
57	Priekštelpa
58	Mājturības kabinets
59	Logopēdijas kabinets
60	Kabinets
61	Gaitenis
62	Palīgtelpa
63	Palīgtelpa
64	Mājturības kabinets
65	Kāpņu telpa
66	Priekštelpa
67	Klase
68	Klase
69	Klase
70	Klase
71	Klase
72	Klase
73	Priekštelpa
74	Tualete
75	Kāpņu telpa
76	Palīgtelpa
77	Gaitenis
78	Klase
79	Priekštelpa
80	Priekštelpa
81	Priekštelpa
82	Priekštelpa
83	Priekštelpa
84	Gaitenis
85	Kāpņu telpa

GRAFISKO APZĪMĒJUMU ATŠIFRĒJUMS

- Ugunsdzēsības signalizācijas kabelis (E30 2x0.8+0.8)
- Ugunsdzēsības signalizācijas kabelis zem apmetuma (E30 2x0.8+0.8)
- Kontroles kabelis (E30 2x1)
- Elektrokabelis UAS paneļa elektroapgādei (E60 3x1.5)
- Ugunsdzēsības signalizācijas elektrokabelis 24V barošanai zem apmetuma (E30 2x1+1)
- Ugunsdzēsības signalizācijas elektrokabelis 24V barošanai (E30 2x1+1)
- Kabeļu stiprinājums ar ugunsdrošām skavām un ugunsdrošām skrūvēm
- Ugunsdzēsības signalizācijas panelis
- Gaismeklis ar luminiscento spuldzi un akumulatoru
- Stāvvads
- 1DOX – Dūmu detektors
- 1MO1 – Vadības modulis
- 1SOX – Siltuma detektors
- 1D23 – Dūmu detektors virs piekārtiem griestiem ar indikatoru
- Z6 – Trauksmes sirēna iekštelpās
- S1 – Sirēna ar stobru ārā

Piezīmes: Projekta sastāvu un vispārīgos rādījumus skatīt lapā UAS–1 un paskaidrojumu rakstā.

Objekts: "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Stiklu internātpamatskolā, Stiklu ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā"

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība — *Nr. 44–14*

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
UAS daļas vad.	G.Bandenieks		05.04.2017
Projektēja	A.Krišjāne		05.04.2017

Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas tīklu

2.stāva plāns

Stadija	Lapa	Mērogs
TP	UAS–1	1:100