




**Asfalta brauktuves šķēršprofils**  
Kabeli guldīt uz esošajām augstuma atzīmēm.




Atjaunojamais asfalta segums



Attālumu līdz koku stumbriem var samazināt guldot kabeli caurulē nebojājot koka saknes.

**Kabelis šķērsojumā**



Šauros šķērsojuma apstākļos šo attālumu var samazināt līdz 0,25 m, aizsargājot kabeli ar cauruli 2,0 m abpus krustojuma.



SIA "KCE"

Reģistrācijas numurs: LV41203037327  
Adrese: Dzelzavas 74, Rīga, LV1082  
e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964

Būvproj.vad.	J.Voitko		08.2014
Izstrādāja	T.Birziņš		08.2014

Elektroapgaismojuma rekonstrukcija Dokupes ciemā,  
Tārgales pagastā, Ventspils novadā.

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, reģ.nr. 90000052035

**Šķēršprofili**

Marka: ELT

Stadija	Lapa	Mērogs
TP	9	bez mērog
Pasūtītāja Nr.		
Arhīva reģ. Nr.		