


| | | | | | | |
|--------------|--|---------|-----|--|------|---------|
| PROJEKTA NR. |  | | | LIELA DZIRNAVU Nr.24 VENTSPILS, LV – 3601 tel.,fakss 63629159 e—mail: ventprojekts@inbox.lv | | |
| PASŪTĪTĀJS | VENTSPILS NOVADA PAŠVALDIBA | | | | | |
| PROJEKTS | Ventilācijas ierīkošana Tārgales pamatskolas virtuves blokā un ēdīncaī, "Tārgales skola" Tārgales pagasts, Ventpils novads | | | | | |
| RĀSĒJUMS | Materiālu specifikācija | | | | | |
| OBJEKTA Nr. | 15.25 | STADIJA | MBP | MARKA | arīk | 2 |
| | | | | | | LAPA |
| | | | | | | MĒROGS |
| | | | | | | 1 : 100 |
| PROJEKTA | UZVĀRDS | | | PARAKSTS | | |
| INŽENIERE | L. RASA | | | | | |
| PROJEKTEJA | U. OFKANTS | | | | | |

| Nr.p.k | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
|--|---|------------|----------|---------------|
| 1. | Rekuperators REGO 1200 PE-EC ar automātiku | komp. | 1 | "Komfovent" |
| 2. | Pieplūdes iekārta OTK 1200 EL ar automātiku | komp. | 1 | "Komfovent" |
| 3. | Kanāla ventilators KD 315 XL1 (līdz 70°C) | gab. | 1 | "Systemair" |
| 4. | Ventilatora ātrumu kontroles ierīce/slēdzis RTRE 3/REV | komp. | 1 | "Systemair" |
| 5. | Trokšņu slāpētājs AGS 250-50-900 | gab. | 3 | |
| 6. | Trokšņu slāpētājs AGS 315-50-900 | gab. | 1 | |
| 7. | Elastīgās strāpplikas Ø250mm | gab. | 6 | |
| 8. | Elastīgās strāpplikas Ø315mm | gab. | 2 | |
| 9. | Tvaika nosūcējs, nosūces-pieplūdes tipa, ar tauka filtriem AFP 1,2x2,5m | komp. | 1 | SIA "Akvilon" |
| 10. | Āra restē, pieplūdes-nosūces, LD-250 | gab. | 1 | |
| 11. | Āra restē, pieplūdes-nosūces, LD-315 | gab. | 1 | |
| 12. | Pieplūdes difuzori S - 200 | gab. | 9 | |
| 13. | Nosūces difuzori EFF 160 | gab. | 3 | |
| 14. | Nosūces difuzori EFF 200 | gab. | 8 | |
| 15. | Drošvārsti AGRJ-R 125 | gab. | 1 | |
| 16. | Drošvārsti AGRJ-R 160 | gab. | 1 | |
| 17. | Drošvārsti AGRJ-R 200 | gab. | 3 | |
| 18. | Drošvārsti AGRJ-R 250 | gab. | 1 | |
| 19. | Vienvārstu vārsti RSK 250 | gab. | 3 | |
| 20. | Vienvārstu vārsti RSK 315 | gab. | 1 | |
| 21. | Cinkotā skāda gaisa vadi Ø125mm | m | 6 | |
| 22. | Cinkotā skāda gaisa vadi Ø160mm | m | 20 | |
| 23. | Cinkotā skāda gaisa vadi Ø200mm | m | 22 | |
| 24. | Cinkotā skāda gaisa vadi Ø250mm | m | 65 | |
| 25. | Cinkotā skāda gaisa vadi Ø315mm | m | 14 | |
| 26. | Cinkotā skāda gaisa vadi 150x300mm | m | 9 | |
| 27. | Cinkotā skāda gaisa vadi 200x400mm | m | 2 | |
| 28. | Servisa/tīrīšanas lūka KR 250 | gab. | 3 | |
| 29. | Servisa/tīrīšanas lūka KR 315 | gab. | 1 | |
| 30. | Akmens vates izolācija ar folijas segumu, b=40mm | m² | 36 | |
| 31. | Gaisa vadu krāsošana ēdnīcas telpā | m² | 32 | |
| 32. | Caurumu krāsošana/urbšana ārīienā, Ø līdz 315mm | gab. | 4 | |
| 33. | Caurumu krāsošana/urbšana iekšīienā, Ø līdz 315mm | gab. | 9 | |
| 34. | Sienu remonts un krāsošana gaisa vadu šķērsošanas vietās | m² | 10 | |
| 35. | Veidgabalu un tīngu komplekts | komp. | 1 | |
| 36. | Demontējamie esošie nevajadzīgie ventilācijas gaisa vadi | m | 22 | |
| Piezīmes: | | | | |
| # Stiprinājumi un citi palīgmateriāli pēc vajadzības; | | | | |
| # Veidgabalu skaitu un veidu precīzēt montāžas laikā; | | | | |
| # Materiālus iespējams aizstāt ar citiem, līdzvērtīgiem, iepriekš saskaņojot ar projektētāju. | | | | |
| # Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, | | | | |
| kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā. | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Materiālu specifikācija ventilācijai | | | | |
| Objekts: | "Ventilācijas ierīkošana Tārgales pamatskolas virtuves blokā un ēdnīcāī, "Tārgales skola" Tārgales pagasts, Ventpils novads" | | | |