



PAMATU SPECIFIKĀCIJA				
Marka	Nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Piezīmes
P-1	Šķembas, frakcija 20-40 mm	m³	0.60	Bīletētā stāvoklī
	Betons C25/30 XC2	m³	1.70	
	Siets Ø10 B500B 200x200	kg	69.78	
	Stiegra Ø8 B500B, L _{kop} = 14.40 m	kg	5.76	
P-2	Šķembas, frakcija 20-40 mm	m³	0.20	Bīletētā stāvoklī
	Betons C25/30 XC2	m³	0.20	
	Siegra Ø12 B500B, L _{kop} = 10.08 m	kg	8.97	
	Stiegra Ø8 B500B, L _{kop} = 14 m	kg	5.60	
P-3	Šķembas, frakcija 20-40 mm	m³	0.20	Bīletētā stāvoklī
	Betons C25/30 XC2	m³	0.15	
	Siegra Ø12 B500B, L _{kop} = 8.64 m	kg	7.70	
	Stiegra Ø8 B500B, L _{kop} = 12 m	kg	4.80	

PIEZĪMES:

1. Viespārīgos norādījumus un piezīmes skatīt lapā BK-1;
2. Par nosacīto $\pm 0,000$ atzīmi pieņemta tīta vīrsmas atzīme;
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
4. Visus savienojumus jāmetina pa elementu saskares kontūru ar nepārtrauktām šuvēm. Metināmo šuvju katetes augstums z pieņemams vienāds ar plānākā sametināmā elementa biezumu, bet ne lielāks par 8mm;
5. Stūra savienojumos iemetināt 8 mm biezu tērauda plāksni;
6. Visus vajējos tērauda cauruļu galus aizmetināt ar 8 mm biezu tērauda plāksni;
7. Laiduma konstrukcijai jābūt rūpnieciski izgatavotai, konstrukcija jāpieņem rūpīgas izgatavošanas dienestiem līdz gruntējuma uzklāšanai ar metinājuma šuvju vizuālo kontroles izpildi - 100%.
8. Tērauda režģis jāparedz ar papildus perimetra lenķi stiprināšanai;
9. Pozīciju atšifrējumu skatīt BK-6.

[illegible]