

vāks atbilst klasei D (400 kN = 40 t slodzei) - pēc LVS EN 124, augstuma regulēšanas gredzenus uzstādā pēc vajadzības.

slodzes sadalīšanas (novadīšanas) atbalsta gredzens BARD 67 VS


Zaļajā zonā Kaļamā ķeta vāks 40.0 t

Betona augstuma regulēšanas gredzens Ø665/920

Dzelzbetona atbalsta gredzens Ø665/1061

Augšnes virskārta

Plastmasas akas konuss



Piezīmes:

1. Pielikumu skatīt kopā ar citiem LKT sadaļas pielikumiem.
2. Augstuma regulēšanas gredzenus uzstādā pēc vajadzības.
3. Pirms cauruļvadu/aku ieguldīšanas, grunti bļietēt līdz dabiskajam blīvumam. Sablētēšanas pakāpe pēc Proktora zem braucamās daļas 97%, zem pārējiem segumiem 95%.