


ozīci- ja	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka	Mēr- vie- nība	Skaitis	Piezīmes
Iekšējo tīklu materiālu apjomi					
	1. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.				
	2. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analoģu izstrādājumu nemainot to tehniskos parametru un veicot saskaņojumu ar pasūtītāju.				
	3. Iekārtas un materiālus pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju.				
	Sadalne un komponenti				
1.	SS1 sadalnes	individuāla	kompl.	1	Skat. shēmu lapā EL-2
	Individuāla izpildījuma modulāra sadala ar montāžas				
	Profilēm uz 48 moduļiem, IP30 plastmasas zem				
	apmetuma korpusā, ar pārspriegumu novadītāju "C"				
	Klases 400V, 32A, ar drošinātājiem, ar				
	automātslēdžiem, ar noplūdes strāvas				
	automātslēdžiem, un magnētisko palaidēju komplektā				
2.	Esošā sadalnē instalēt automātslēdzi 400V, 25A,	ABB vai anlogs	gab.	1	
	klase "C"				
	Gaismekļi				
3.	Pie sienas vai rieztiem stiprināms gaismeklis "IZEJA"	Glamox vai	kompl.	5	Nr.1
	ar kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W; IP20 un	analog			
	barošanas bloku 1.st. kompl.				
4.	Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar luminiscences	Glamox vai	kompl.	2	Nr.2
	spuldzēm 2x36W; ar elektronisko balastu; IP20	analog			
5.	Led Lentas L=8m (5050 - 60 led/m - 14,4W/m - RGB)		kompl.	2	Nr.3
	Alumīnija profili LED lentem VS-P-003				
6.	Griestos iebūvējams gaismeklis (AthenikLPAct C05	Trilux vai	kompl.	8	Nr.4
	HR22 900 ETDD 01) ar LED spuldzi 17W, IP20, ar	analog			
	elektronisko transformatoru DALI, digitāli dimējams				
	(DALI ar apgaismojuma vadības sistēmu)				
7.	Griestos iebūvējams gaismeklis (Polaron WD2	Trilux vai	kompl.	8	Nr.5
	LED-RGB 1TTR40 EDD) ar LED (RGB) spuldzi,	analog			
	IP20, ar elektronisko transformatoru DALI, digitāli				N
	dimējams (DALI ar apgaismojuma vadības sistēmu)				
8.	Griestos iebūvējams gaismeklis (Mirona Fit-TP TB	Trilux vai	kompl.	7	Nr.6
	LED20000-840 ETDD) ar 4 LED spuldžu moduļiem	analog			
	ar kopējo jaudu 143W, IP65, ar elektronisko				
	transformatoru DALI, digitāli dimējams (DALI ar				
	apgaismojuma vadības sistēmu)				
	Apgaismojuma papildmateriāli				
9.	DALI apgaismojuma vadības bloks instalējams uz		kompl.	1	

 ARHITEKTU BIROJS KRASTS Dzirnavu iela 55, Rīga, LV - 1010 tālr.: 67686360 e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv				Objekta nosaukums: Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve		
				Adrese: Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads		
Sastādīja	S.Želvis		18.03.2016	Stadija BP	Lapa	Lapu sk.
Sav.vad.	S.Želvis		18.03.2016		1	2
Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, LV90000052035 Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601				Iekārtas specifikācija		Lapas Nr.: _____

