

VENTSPILS AUGSTSKOLA

Inženieru iela 101, LV-3601, Ventspils
e-mail: venta@venta.lv
http://www.venta.lv

Tālr. (371) 636 28303
Fakss (371) 636 29660

2016.gada 02.maijā Nr. 6-11

Ventspilī

Ventspils novada domes
priekšsēdētājam **A. Mucenieka** kungam

Par Tehnisko noteikumu izsniegšanu

Ventspils Augstskola iepazīstoties ar Jūsu 26.04.2016 vēstuli, ar kuru tiek lūgts izsniegt Tehnikos noteikumus Ventiņu – lībiešu gājēju un velosipēdu celiņu izbūvei, kā rezultātā sniedz sekojošu noteikumus:

Plānotajā gājēju un velosipēdu celiņu izbūves teritorijā atrodas Ventspils Augstskolas īpašumā esošais optiskais kabelis. Lai nodrošinātu minētā kabeļa drošu un nepārtrauktu izmantošanu, gājēju un velosipēdu celiņš izveidojams ne tuvāk kā 1 m no kabeļa ass.

Vietās, kur nav iespējams nodošināt normatīvos attālumus, nodrošināt optiskā kabeļa pārvietošanu vai paredzēt tā aizsardzību, to ievietojot sakaru kabeļu kanalizācijā (aizsargcaurulē) tā, lai nepieciešamības gadījumā varētu veikt kabeļa nomaiņu, nebojājot plānoto gājēju un velosipēdu celiņu, paredzot saglabāt esošās kanalizācijas akas vai izveidot jaunas, nodrošinot maksimālo attālumu starp akām ne lielāku kā 90m. Paredzētajā būvdarbu zonā ieguldīto kabeļu dziļumam jābūt ne mazākam kā 1m.

Ar cieņu,
Inženierzinātņu institūta
“Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”
direktors

G.Neimanis

V. Bezrukovs

D.Plūme
63628303, 29293456

V. Avotiņš

SANEMTS
VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

17.05.2016

Reg. Nr. IN 12147

LVM Nekustamie īpašumi

Upes iela 4, Dundaga novads, LV – 3270

Tālrunis 63237824, fakss 63237825

Dundagas novads

DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ REGISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT DOKUMENTA PIELIKUMĀ

Ventspils novada pašvaldībai

Skolas iela 4, Ventspils, LV – 3601

e-pasts: info@ventsplnsnd.lv

Par tehniskajiem noteikumiem gājēju un velosipēdu celiņa
izbūvi Ventspils novada Tārgales pagastā

Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi saņēmusi Ventspils novada pašvaldības 2016. gada 15. aprīļa vēstuli Nr. 1.12./IZ819 par tehnisko noteikumu izsniegšanu, ar kuru lūgts izsniegt tehniskos noteikumus „*Ventiņu – lībiešu gājēju un velosipēdu celiņa izbūve*” Ventspils novada Tārgales pagastā pie Bušnieku ezera projektēšanas darbiem.

Izskatot Ventspils novada pašvaldības lūgumu, akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi konstatēja, ka plānotā gājēju un velosipēdu celiņa izbūve neskar akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” apsaimniekojamās teritorijas, līdz ar ko arī akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” nav speciālu nosacījumu un tehnisko noteikumu, ko izsniegt. Vienīgais, uz ko akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” vērš Ventspils novada pašvaldības uzmanību, lai tiktu ievēroti meža ugunsdrošības noteikumi un tiktu nodrošināta regulāra atkritumu savākšana plānotā objekta apkārtnē.

Ar cieņu,
LVM Nekustamie īpašumi
Nekustamo īpašumu vadītājs
Ziemeļkurzemes mežsaimniecībā

Andis Petrušs

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Andis Petrušs 26180371
e-pasts: a.petruss@lvm.lv

**SANEMTS
VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA**

13 -05- 2016

Reģ. Nr. M 11928



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Rietumu Ekspluatācijas daļa
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Liepājā
22.04.2016. Nr. 30EF40-06.04/402
Uz 15.04.2016. Nr. 1.12./iz818

Ventspils novada pašvaldība,
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601,
e-pasts info@ventsipilsnd.lv

Par tehniskajiem noteikumiem "Ventiņu- lībiešu"
gājēju un velosipēdu celiņa izbūvei

Projektējamā "Ventiņu- lībiešu" gājēju un velosipēdu celiņā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā tuvumā atrodas AS "Sadales tīkls" īpašumā un pārvaldībā esošas elektroietaises un to aizsargjoslas. Informāciju par elektrotīklu atrašanās vietu var saņemt AS Sadales tīkls Rietumu Ekspluatācijas daļas Ventspils nodaļā, Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5.

Izstrādājot būvprojektus jāievēro sekojoši nosacījumi:

1. Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu (pieņemts 1997. gada 5.februārī) 16.3., 35. un 45. pantu.
2. Esošam elektroietaisēm jābūt iezīmētām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas.
3. Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".
4. Projektā seguma augstuma atzīmes saskaņot ar esošo kabeļu augstuma atzīmēm. Esošo kabeļu augstuma atzīmes projekta izstrādes gaitā precizēt dabā.
5. Nodrošināt brīvu pieķūšanu jebkurā diennakts laikā AS "Sadales tīkls" īpašumā un pārvaldībā esošām elektroietaisēm. Aizliegts aizkraut pievadceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem. (Aizsargjoslu likums 45.pants , punkts 1.1.). Jaunu žogu būvniecības gadījumā jānodrošina pieeju elektrisko tīklu būvēm (transformatora apakšstacijām, sadales punktiem) un līniju komutācijas (pārslēgšanas) punktiem.
6. Vietās, kurās projektējamās komunikācijas šķērsos esošos elektropārvades kabeļus, paredzēt tos papildus mehāniski aizsargāt, ievietojot caurulēs. Veicot darbus aizsargoslās, kuru dēļ nepieciešams objektu aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar elektroietaises valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).
7. Ja tiek paaugstināts zemes līmenis ap kabeļu sadalēm veikt sadaļu pacelšanu, līmeñošanu.
8. Būvdarbu veikšanu ar pacēlāju mehānismiem gaisa vadu līniju aizsargoslā un tās tuvumā (30m no līnijas malējā vada) saskaņot ar ST.
9. Zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades pazemes kabeļu līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar AS "Sadales tīkls" Rietumu Ekspluatācijas Ventspils nodaļas izsniegtu rakšanas darbu saskaņojumu.
10. Atsevišķos gadījumos , ja būves novietojums skar aizsargjoslu , un to nav iespējams izbūvēt citā vietā, ir iespējama elektropārvades līnijas pārvietošana vai pārbūve, ja iespējams atrast atbilstošu tehnisku risinājumu . Elektrisko tīklu objektu

pārvietošanu vai pārbūvi pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem. (Enerģētikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu likuma p.35.6.) Būvniecības ierosinātājam, lai pārvietotu (pārbūvētu) elektroapgādes objektu, ir jāorganizē pārvietošanas (pārbūves) projekta izstrāde un realizēšana, un tā jāveic līdz objekta būvdarbu sākumam, par ko jābūt norādei projektā un paskaidrojumu rakstā.

11. Ja nepieciešama elektrotīklu pārceļšana vai pārbūve, nepieciešams pieprasīt atsevišķus tehniskos noteikumus elektrotīklu pārbūvei.

12. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadales tīkls" atzinumu par darbu veikšanu atbilstoši šo tehnisko noteikumu prasībām.

13. Tehniskiem noteikumi derīgi vienu gadu.

14. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Rietumu Ekspluatācijas daļas Ventspils nodaļu - Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5. Pieņemšanas laiki: Pirmdien, Ceturtdien no 8:00 līdz 10:00.

Rietumu Ekspluatācijas daļas vadītājs



Kristaps Kerve

Rolands Agafonovs 63610972