



## PIEZIMES:

1. PIESĻĒGUMS ESOŠAJIEM GAIŠU KANĀLIEM.
2. STĀVA ISTABĀM PAREDZĒT DABĪGO NOSŪCI PIESĻĒDZOTIES PIE ESOŠAJIEM GAIŠU KANĀLIEM, SKATĪT AVR-06.

Ventilatori					
Apz.	Modelis	Elektriskie parametri	Svars (Kg)	Ražotājs	Paskaidrojums
V-1	BF 120 S	230V, 50Hz, 1~, 13,9W, 0.089A	-	Systemair	-
V-2	IF 150 INLINEFAN	230V, 50Hz, 1~, 25W	-	Systemair	-
V-3	BF 120 S	230V, 50Hz, 1~, 13,9W, 0.089A	-	Systemair	-

DIFUZORI / RESTES				
Apz.	Izmērs	Sistēma	Skats	Paskaidrojums
ND-1	Ø125	Nosūce	3	-
NR-1	200x200	Nosūce	10	-

DIFFUZORI RESTES				
Az.	Izmērs	Sistēma	Skats	Paskaidrojums
ND-1	Ø125	Nostice	3	-
NR-1	200x200	Nostice	10	-

Pasūtītājs Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 Reģ.Nr. 90000052035		Projektiāns Pilsabiedrība "FIRMUS - ARHITEKTŪRA" Cietņu iela 4, Ozolnieku pag. Ozolnieku novads LV-3018 Reģ.Nr. LV43603043204	
Projekta nosaukums Usmas pagasta Tautas nama "Auseklī" rekonstrukcija		Objekta adrese "Auseklī", Usma, Usmas pag., Ventspils novads.	
Līcuma Nr. Nr. 01/12/09			
Rasējuma nosaukums VENTILĀCIJAS SHĒMAS/TABULAS			
AVK Daļas vad. Ē. Tilgālis		Rasējuma Nr. AVK - 07	
Projektēja K. Kovkājevs			
Datums 19.01.11		Mērogs BM	
		Marķa AVK	
		Sīdija TP	