



APZĪMĒJUMI:

4.06 +21°C
Qreq: 2165 W

— Telpas numurs
— Aprēķinā temperatūra
— Telpas nepieciešamā jauda

1.5 °C
Q=1681 W
21/400V [1400mm]

— Termostātā ieregulēšana apg.

22x1.0
10550 W

— CAURULES ĀRĒJAIS DIAMETRS
— CAURULES SIENĀU BIEŽUMS
— APREĶINĀTĀ JAUDA UZ CAURULES POSMU

— CAURULES ĀRĒJAIS DIAMETRS
— CAURULES SIENĀU BIEŽUMS
— APREĶINĀTĀ JAUDA UZ CAURULES POSMU

— T3 - TORĢĢĢĢĢĢĢ
— T4 - ATPAKAĻGATĢĢ
— LODVEIDA NOSĒĢĢĢĢĢĢ
— BALANSEJOŠAIS VĢRSTIS

PIEZĪMĒS:

- CAURULU AUGSTUMUS SKATĪT LAPĀ AVK-04

Ventspils novada pašvaldība

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Reģ. Nr. 99000052035

PROJEKTOŠS

Pilnsabiedrība "FIRMUS - ARHITEKTŪRA"

Cerņu iela 4, Ozolnieku pag.

Ozolnieku novads LV-3018

Reģ. Nr. LV43603043204

FIRMUS - ARHITEKTŪRA

PROJEKTA NOSAUKUMS

Usmas Pačasta Tautas nama "Auseklī" rekonstrukcija

OBJEKTA ADRESE

"Auseklī", Usmas, Usmas pag., Ventspils novads.

LĪCUMA NR.

Nr. 01/12/09

ĪSTĒJUMA NOSAUKUMS

APKURE 2. STĀVA PLĀNS

AVK DOKUMENTS	IZSTRĀDĀJUMS	
E. Tilgulis	AVK - 03	
PROJEKTA K. Korkševs		

DATUMS	MĒRĶS	MĀRŠKA	STADIJA
19.01.11	1:75	AVK	TP