



VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

APZĪMĒJUMI

VENTILĀCIJA:



APKURE:



AVK rasējumu saraksts

Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
AVK-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	-
AVK-2	APKURE, 1. STĀVA PLĀNS	-
AVK-3	APKURE, 2. STĀVA PLĀNS	-
AVK-4	APKURE, IZOMETRISKĀ SHĒMA	-
AVK-5	VENTILĀCIJA 1. STĀVA PLĀNS	-
AVK-6	VENTILĀCIJA 2. STĀVA PLĀNS	-
AVK-7	VENTILĀCIJAS SHĒMAS/TABULAS	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Galvenie rādītāji.

- Aprēķinātie siltumas zudumi apkurei 36,74kW
- Dabīgā vēdināšana paredzēta no logiem ar iebūvētām ventilācijas aīēm.
- Otrā stāva telpās paredzēta dabīgā nosūce izmantojot esošos gaisa kanālus.
- No sammezgliem paredzēta piespiedu ventilācija izmantojot esošos gaisa kanālus.
- Zāles ventilācijai paredzēts izmantot esošos gaisu kanālus.
- Visiem gaisa kanāliem veikt inventarizāciju, nepieciešamības gadījumā restaurēt.
- Aprēķinātā telpu temperatūra +18° - +21° , pie āra t=-22°C
- Siltuma vadus iebūvēt slēpti – sienu un grīdu konstrukcijā.

Vispārējie norādījumi.

- Projekta dokumentācija izstrādāta saskaņā ar LBN un LVS EN prasībām.
- Materiālu un iekārtu montāža saskaņā ar izgatavotāja instrukcijām.
- Vīasa atsaucēs projektā uz materiālu un iekārtu izgatavotāju attiecināmas uz to kopējo kvalitātes un apkalpošanas līmeni, un ir aizsūtājami ar citiem analoģiskas kvalitātes materiāliem un izstrādājumiem.
- Montāžas darbi tiek veikti saskaņā LBN un citu normatīvo aktu prasībām. Pēc darbu pabeigšanas būvfirma izstrādā izpildshēmas.
- Objektā iespējams izmantot citu firmu iekārtas un materiālus, kuras ir līdzvērtīgas projektā dotajām.

Šis būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu
normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs _____ Līga Drengere-Ilītiņa
Sertifikāts Nr. _____ 50 - 3377
2011. gada 19. Janvāris

Šis būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu
normatīvo aktu prasībām.

AVK daļas vadītājs _____ Ēriks Tilgālis
Sertifikāts Nr. _____ 50 - 647
2011. gada 19. Janvāris

PASŪMĀIS				
Ventspils novada pašvaldība				
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601				
Reģ. Nr. 90000052035				
PROJEKTAIS				
Pīnšabiedrība " FIRMUS - ARHITEKTŪRA"				
Ceturņa iela 4, Ozolnieku pag.				
Ozolnieku novads LV-3018				
Reģ. Nr. LV43603043204				
PROJEKTA NOSAUKUMS	USMAS PAĢASTA TAUTAS NAMA "Auseklī" REKONSTRUKCIJA			
OBJEKTA ADRESE	"Auseklī", Usma, Usmas pag., Ventspils novads.			
LĪCUMA NR.	Nr. 01/12/09			
RASĒJUMA NOSAUKUMS				
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI				
AVK DAĻAS VAD.	IRASĒJUMA NR.			
E. Tilgālis	AVK - 01			
PROJEKTA K. Kovāļevs				
DATUMS	MĒROGS	MARKA	STADIJA	
19.01.11	BM	AVK	TP	