


Elektriskā apgaismojuma tīkla plāns 380/220V



I TELPU EKSPLIKĀCIJA. ĒDNĪCAS ZONA.

Nr. Plānā	Telpas nosaukums	m ²
1	Ēdamtelpa	88,26
2	Roku mazgātuve	13,41
3	WC	3,74
4	Garderobe	16,09
5	Vēlītelpa	3,25
6	Ēdientelpas trauku mazgātuve	7,40
7	Ēdiena izdoles vieta - porcionēšana	10,12
8	Saku noliktava	4,93
9	Saku pirmsapstrādes čehs	5,06
10	Priekštelpa	3,90
11	Vadītāja kabinets	4,25
12	Personāla ģērbtuve- 4 cilvēki	7,19
13	Duša	2,84
14	WC	2,79
15	Noliktava	3,91
16	Apkopes inventāra telpa	2,16
17	Noliktava	4,20
18	Virtuves-karstais-aukstais čehs	35,37
19	Koridors	17,33
	Kopā	236,20

II TELPU EKSPLIKĀCIJA. JAUNIEŠU CENTRS.

Nr. Plānā	Telpas nosaukums	m ²
20	Nodarbību telpa-ar garderobes nišu	31,16
21	Vējtveris	3,32
22	WC	2,93
	Kopā	37,41

III TELPU EKSPLIKĀCIJA. SAIETA NAMS.

Nr. Plānā	Telpas nosaukums	m ²
23	Ieejas vestibils	15,88
24	WC	4,46
25	Garderobe	5,06
26	Apmeklētāju dušas telpa ar iespēju izmazgāt veļu	3,91
27	Tehniskā telpa	2,88
28	Zāle	95,32
29	Veranda	17,15
	Kopā	144,66

	Pavisam kopā	418,27
--	--------------	--------

Visās telpās ir obligāta slēdžu un rozešu marķēšana ar mitrumizturīgu marķējumu, kas norāda pieslēguma vietu, piemēram S1-1 t.i. sadale S1 grupa Nr.1

Rozetes uzstādīt 0,3m augstumā no grīdas, izņemot plānā norādītos augstumus ; slēdžus - 0,9 m augstumā
Dimmējami slēdži ar pogu