



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME
IEPIRKUMA KOMISIJA

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnd.lv

Ventspilī
26.06.2013. Nr. 1

***Skaidrojumi Ieinteresētajiem piegādātājiem par iepirkumu „Ventavas ciema ceļu
rekonstrukcija, elektriskā apgaismojuma jaunbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā
(1.būves kārtā)” ietvaros” Identifikācijas Nr. VND2013/28 EZF***

1.

Nolikuma 7.1.punktā teikts, ka Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums, ko izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D11 pielikums). Savukārt D11 pielikumā minēts, ka tā ir bankas garantijas veidne.

Jautājums: Vai Pasūtītājs atzīs par derīgu apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu piedāvājuma nodrošinājuma polisi, kura atbilst Nolikuma 7.2. un 7.3.punktā minētajām prasībām?

Atbilde.

Jā, pasūtītājs atzīs par derīgu.

2.

Nolikuma 9.1.3 punkta a) apakšpunktā teikts, ka atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir jābūt spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas jomā. Savukārt 9.3.2.1.punktā minēts, ka atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir jābūt pieredzei vismaz 2 ielu būvdarbu līgumos ar kopējo asfaltbetona platību 4 000 m² un ceļu būvdarbu vadītāja spēkā esošs sertifikāts. Uzskatām, ka atbilstošāk par atbildīgo būvdarbu vadītāju šajā iepirkumā noteikt ceļu būvdarbu vadītāju ar atbilstošu būvprakses sertifikātu.

Jautājums: Lūdzam precizēt nolikuma 9.1.3.punktu.

Atbilde.

Jābūt 9.3.2.1. punktā minētiem nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu vadītāju.

3. Atklāta konkursa „Ventavas ciema ceļu rekonstrukcija, elektriskā apgaismojuma jaunbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā (1. būves kārtā)” iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/28 EZF nolikuma punktā 4.3. iepirkuma līguma izpildes termiņš (plānotais) Būvdarbiem – 3 (trīs) mēnešu laikā (pēc izsniegtās būvatļaujas apstrīdēšanas termiņa beigām, saskaņā ar Būvniecības likuma 301. panta 1.daļu.) (ieskaitot termiņā to laika posmu uz kuru tiek apturēta būvdarbu veikšana (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi utml.)), savukārt nolikuma līguma projektā punktā 5.2. Būvuzņēmējs visus Būvdarbus pabeidz 6 (sešu) mēnešu laikā, pēc būvatļaujas apstrīdēšanas termiņa beigām (būvatļauja nav apstrīdēta vai beidzies administratīvā akta pārsūdzēšanas termiņš un tas nav pārsūdzēts, saskaņā ar Būvniecības likuma 301. Panta 1.daļu).

Jautājums. Lūdzu precizēt līguma izpildes termiņu.

Atbilde.

Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) mēneši.

4. Lokālās tāmes Nr.1 pozīcijas 7.2. (rezerves aizsargcauruļu uzstādīšana) mērvienība norādīta gab., daudzums 486.

Jautājums. Vai pozīcijā 7.2. nav jābūt garuma mērvienībai „m”?

Atbilde.

Jā, pozīcijā 7.2. ir jābūt garuma mērvienībai „m”.

5. Tehniskā projekta ceļu daļas punktā 4.10. rakstīts, ka projekta ietvaros paredzēta esošo elektroapgādes kabeļu aizsardzība, kā arī perspektīvo šķērsojumu rezerves cauruļu ieguldīšana, savukārt tehniskās specifikācijās norādīts, ka rezerves cauruļu ieguldīšana ietver plastmasas aizsargcaurules ieguldīšanu blakus esošam kabelim jauna kabeļa ieguldīšanai nākotnē.

Jautājums. Vai projektā ir paredzēta esošo kabeļu aizsardzība ar dalītajām aizsargcaurulēm? Ja ir, tad kādā apjomā?

Atbilde.

Vietās, kurās projektējamā brauktuve, projektējamās komunikācijas šķērso esošos ELT kabeļus, paredzēts ieguldīt kabeļu aizsardzības rezerves caurules – dalītas, aizsargčaulas – 486m.

6. Kurzemes reģiona karjeros ir problēma ar minerālmateriāla maisījuma 0/56 ieguvi. Piegāde no citiem reģioniem sadārdzina piedāvājumu un ierobežo konkurenci.

Jautājums. Lūdzam nomainīt minerālmateriāla maisījumu 0/56 pret minerālmateriāla maisījumu 0/45.

Atbilde.

Nepiekrītam, apgalvojums neatbilst patiesībai.