UAS DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

LAPAS Nr.	LAPAS SATURS
UAS-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
UAS-2	STĀVA PLĀNS AR UAS TĪKLIEM
UAS-3	BĒNIŅU PLĀNS AR UAS TĪKLIEM
UAS-4	UAS LĪNIJU PIESLĒGUMA SHĒMA
UAS-5	UAS CILPAS ZONU SADALĪJUMS
UAS-6	AKUMULATORU KAPACITĀTES APRĒĶINS
UAS-7	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

	adrešu-analogais panelis CF2000 Cooper Fire
D1/3/1	adrešu-analogais dūmu optiskais detektors CAP320
S1/1/38	adrešu-analogais siltuma detektors CAH330
K1/1/16	adrešu-analogais kombinētais siltuma/dūmu detektors CAPT340
K1/1/16	adrešu-analogais detektors virs piekārtiem griestiem ar iznesamo LED indikatoru
R1/3/2	adresu-analogais rokas darbības detektors CBG370
AS1/3/3	adrešu-analogā trauksmes sirēna CAS380/CAS381
AS1/1/21	adrešu-analogā āra trauksmes sirēna ar strobu CASB383/WP
AM AM1/1/12	adrešu-analogais 220V releja modulis CMIO353
	Signalizācijas līnija, kabelis JE-H(ST)H FE180/PH90

D1/3/10
- Signāldevēja numurs
- Zonas numurs
- Cilpas numurs
- Signāldevēja tips

Vispārīgie rādītāji

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas projekts ir izstrādāts objektam „Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija", Skolas ielā 8, Ventavas ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā, LV-3623 (kadastra Nr.98840140327) saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, arhitektūras – plānošanas rasējumiem, LR MK 2011.g. 28. jūnija noteikumiem Nr. 498, prot. Nr. 409: LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība"; LVS CEN 54-14;2005 L "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14. daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluātācijā, lietošanai un ekspluatācijai."

Projektā paredzēts uzstādīt adrešu-analogo divu cilpu (150 adreses) ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu - Cooper Fire Systems CF2000.

Projektējamā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārta sastāv no:

- Adrešu-analogā kontrolpaneļa „CF2000";
- Dūmu un siltuma kombinētiem adrešu-analogajiem detektoriem „CAPT340" (montēt pie griestiem);
- Siltuma adrešu-analogajiem detektoriem „CAH330" (montēt pie griestiem);
- Dūmu optiskajiem adrešu-analogajiem detektoriem „CAP320" (montēt pie griestiem);
- Ugunsgrēka adrešu-analogajām trauksmes pogām „CBG370" (montēt pie sienas h=1.5m);
- Ugunsgrēka adrešu-analogajām trauksmes sirēnām CAS381 (montēt pie sienas griestu līmenī);
- Ugunsgrēka adrešu-analogajām ārējām trauksmes sirēnām ar strobu „CASB383/WP" (montēt pie sienas 1.stāva griestu līmenī);
- Ventilācijas sistēmas atslēgšanas adrešu-analogā moduļa „CMIO353" ar releja kontaktiem 220V/8A (uzstādīt pie elektrosadalnes S1 un S2);
- Evakuācijas ceļu rādītāju apgaismojuma ieslēgšanas adrešu-analogā moduļa „CMIO353" ar releja kontaktiem 220V/8A (uzstādīt pie elektrosadalnes AS1);
- Kabeļu tīkliem: 1x2x0.8+0.8 JE-H(ST)H FE180/PH90 (ugunsnoturīgs 30min.) detektoru, sirēnu, trauksmes pogu un moduļu pieslēgšanai un N2XH 3x1.5 FE180/E30 (ugunsnoturīgs 30min.) kontrolpaneļa elektrobarošanai.

Tehniskā projekta risinājumos paredzēti sekojoši darbu apjomi:
- projektējamā UAS tīkla ierīkošana saskaņā ar rasējumiem UAS-1, UAS-2, UAS-3, UAS-4, UAS-5, UAS-6 un UAS-7.

Uzsākot un veicot kabeļu montāžas darbus, ievērot sekojošo:
- pirms darbu uzsākšanas vienoties par darbu veikšanas kārtību;
- izpildīt pasūtītāja saskaņojumos minētos nosacījumus;
- izpildīt visus nosacījumus, kas minēti piezīmēs uz rasējumiem ;

Celtniecības gaitā ievērot saskaņojumu nosacījumus, tehnisko standartu prasības, Vispārīgos būvnoteikumus (MK noteikumi Nr.112), MK noteikumus Nr.166 „Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumi", darba drošības prasības (MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus") un citus normatīvos aktus.

Sastādīja: D. Rudzāts

Šī būvprojekta risinājums atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta vadītāja — Lauma Pomere, Sertifikāta Nr. 10-0138

18.04.2012 (datums) — (paraksts)

Šī būvprojekta UAS daļas risinājums atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs — Dainis Rudzāts, Sertifikāta Nr.72-AM-100/10

18.04.2012 (datums) — (paraksts)

Pasūtītājs	Ventspils novada pašvaldība			Projekta nosaukums	Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija			
Pasūtījuma Nr.	P/01-12				Skolas iela 8, Ventavas ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads			
Proj.vadītājs	L.Pomere		18.04.2012	Lapas nosaukums	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI			
Proj.d.vad.	D.Rudzāts		18.04.2012					
Izpildītājs	D.Rudzāts		18.04.2012	Stadija	Lapa	Lapas	Mērogs	Invent. Nr.
				T.P.	UAS-1			

Būvkom. reģ. Nr.: 0665-R

ĀBOLTIŅA BŪVUZŅĒMUMS