





Mh 1:500  
Mv 1:100

Esošo inženierkomunikāciju apzīmējumi:  
E – elektroapgādes kabelis(zemspriegums, augstspriegums)  
SS – vājstrāvas kabelis, vājstrāvas kanalizācija  
G – gāzesvads(zemspiediena, vidēja spiediena)  
ST – siltumtrase  
\* esošo inženierkomunikāciju(cauru,lvadu un kabeļu) virsmas atzīmes precizēt dabā



Projektējamās kan. teknes atzīme (ūdensvada caurules augša)						4.120	4.120		4.130	4.130	4.130						4.370	4.360	4.260	4.250						4.110	4.060	4.250	4.330						
Projektējamā zemes atzīme						5.550	5.550		5.600	5.800	5.970						5.550	5.550	5.550	5.970						5.970	5.550	5.550	5.550						
Esošā zemes atzīme						5.550	5.550		5.600	5.800	5.970						5.550	5.550	5.550	5.970						5.970	5.550	5.550	5.550						
Cauru,lvada materiāls, diam. uc.						PE PN10 De40										PP T8 De160										PP T8 De160									
Pamatojums						Blietēta smiltis 15cm										Blietēta smiltis 15cm										Blietēta smiltis 15cm									
Kritums,%						1										6										6									
Garums, m						22.60										26.40										12.80									
Attālumi, m						5.10	8.70	3.20	5.60						2.00	2.00	22.40						12.80												
Punktu un aku Nr., izmērs	Ū1-01 Ū1-02 Ū1-03 Ū1-04 Ū1-05					K3-01 K3-02 K1-02					K-03					K1-02					K1-01														
	IEVADS					Ø1000					Ø1000										Ø1000					Ø1000									

- Piezīmes:
- Cauru,lvadu atrašanās vietu skatīt lapu ŪKT/LKT-02...
  - (\*) – pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu un iebūves dziļumu, nepieciešamības gadījumā atšūrfējot.
  - Izpildot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
  - Cauru,lvadu noguldīšanas piesaistes precizēt būvniecības laikā.
  - Cauru,lvadu ieguldīšanas klaseT8.
  - Cauru,lvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.

Pasūtītājs	Ventspils novada pašvaldība			Projekta nosaukums	Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija Skolas ielā 8, Ventavas ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā			
Pasūtītāja Nr.	P/01-12							
Bp.d.vad.	A.Urtāns			Lapas nosaukums	K1 KANALIZĀCIJAS UN Ū1 ŪDENSVADA TĪKLU GARFENPROFILS			
Izpildītājs	A.Urtāns		___.__.12					
Arhīva Nr.	P/03-10		___.__.12	Stadija	Lapa	Lapas	Mērogs	Invent. Nr.
				T.P.	ŪKT/LKT-3		1:100/500	

