Bēniņu stāvs (Apkure)



1.stāvs (Apkure)



1.,2.stāvs (Ventilācijas siltumapgāde)



RADIATORU APSAISTE
(PURMO Ventil Compact)



Pieņemtie apzīmējumi

	Sildkermenis
CV21–200–700	– tips–augstums–garums
1300W	– sildkermeņa jauda (W)
	Turpgaitas cauruļvads
	Atpakaļgaitas cauruļvads
H1–d15	–(Sistēma)–(Diametrs)
0.10l/s	–(plūsma l/s)

Ventilācijas iekārtas sajaukšanās mezgla principiālā shēma



1. Cirkulācijas sūknis;
2. 3–gaitas regulējošs vārsts;
3. Filtrs;
4. Lodveida vārsts;
5,6,8. Balansēšanas vārsts;
7. Vienvirziena vārsts

AHU	Uzstādīšanas vieta	Cirkulācijas sūknis	Regulēšanas vārsts	Filtrs	Lodveida vārsts	Balansēšanas vārsts	Balansēšanas vārsts	Vienvirziena vārsts	Balansēšanas vārsts
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
PN1 - 10,4 kW; 5kPa; 60/40 C	Bēniņu stāva (ventkamera)	ALPHA2 25-40 130 (0,45m3/h; 2m) 1x230V; 22W	CV-316-RGA; DN15; Kvs=1,25; MC55Y/24	DN25	TA-500-25	STAD-20	STAD-10/09	DN25	STAD-20
PN2 - 16,1 kW; 5kPa; 60/40 C	Bēniņu stāva (ventkamera)	ALPHA2 25-40 130 (0,70m3/h; 2m) 1x230V; 22W	CV-316-RGA; DN15; Kvs=1,60; MC55Y/24	DN25	TA-500-25	STAD-20	STAD-10/09	DN25	STAD-20

Pasūtītājs	Ventspils novada pašvaldība			Projekta nosaukums	Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija			
Pasūtījuma Nr.	P/10-12				Skolas iela 8, Ventavas ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads			
Proj.d.vad.	A.Liniņš		01.02.2013	Lapas nosaukums	APKURE			
Izpildītājs	A.Liniņš		01.02.2013		Apkures izometrija			
				Stadija	Lapa	Mērogs	Lapas	Lapas Nr.
				T.P.	AVK-A-300	-:-		

3C\AG\E:\VARVE\6_1_AVK\APKURES_IZOMETRIJA

Būvkom. reģ. Nr.: 0665-R

ĀBOLTIŅA BŪVUZŅĒMUMS

A2