



Latvijas Republika  
VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA  
KOMUNĀLĀ NODAĻA

Ventspilī

28.05.2013. Nr.1.12./ 12/122/

Ventspils novada pašvaldība  
Skolas iela 4, Ventspilī, LV-3601

**TEHNISKIE NOTEIKUMI  
ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS PROJEKTĒŠANAI**

**PASŪTĪTĀJS:** Ventspils novada pašvaldība

**OBJEKTS:** Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Tērces”, „Akmentiņi”, „Liepzari” un „Arāji”, Ziru ciemā, Ziru pagastā, Ventspils novadā teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija

1. Pasūtītājam nepieciešams izbūvēt:

**Ūdensvads**

1.1. Darbu zonā esošām ūdensvada akām veikt bojāto konstrukciju elementu nomaiņu un uzstādīt jaunas čuguna lūkas.

**Kanalizācija**

1.2. Darbu zonā esošām kanalizācijas akām veikt bojāto konstrukciju elementu nomaiņu un uzstādīt jaunas čuguna lūkas.

2. Papildus prasības:

2.1. Projekta izstrādē ievērot LBN 222 – 99, LBN 223 – 99 un MK noteikumu Nr.1069 prasības.

2.2. Projekta dokumentāciju saskaņot ar Ventspils novada pašvaldību.

3. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Nodaļas vadītājs

I. Bērtulsons

Sag. A. Šlangens  
63629457