



Latvijas Republika  
VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA  
KOMUNĀLĀ NODAĻA

Ventspilī

28.06.2013. Nr.1.12./12/1333

Ventspils novada pašvaldība  
Skolas iela 4, Ventspilī, LV-3601

**TEHNISKIE NOTEIKUMI  
ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS PROJEKTĒŠANAI**

PASŪTĪTĀJS: Ventspils novada pašvaldība

OBJEKTS: Telpu rekonstrukcija par dienas un sociālo pakalpojumu centru nekustamā īpašumā „Kultūras nams”, Zlēku pagastā, Ventspils novadā

1. Projektējamo objektu pievienot:
  - a) pie esošā ūdensvada ievada D 40 mm, materiāls PE, ēkas iekšpusē;
  - b) pie esošās sadzīves kanalizācijas D 160 mm, materiāls plastmasa.

2. Spiediens ūdensvada tīklā no 2,0 līdz 3,0 bar.

3. Pasūtītājam nepieciešams izbūvēt:

**Ūdensvads**

- 3.1. Izbūvēt iekšējo ūdensapgādes sistēmu saskaņā ar LBN 221 – 98 prasībām.
- 3.2. Projektējamo iekšējo ūdensvadu pieslēgt esošam ūdensvada ievadam D 40 mm ēkas iekšpusē.
- 3.3. Uz projektējamā iekšējā ūdensvada izbūvēt atsevišķu ūdens uzskaites mezglu dienas un sociālo pakalpojuma centra telpām. Ūdens skaitītāja mezglā iebūvēt skaitītāju, kuram ir iespēja pievienot attālinātās nolasīšanas ierīci.

**Sadzīves kanalizācija**

- 3.4. Izbūvēt iekšējo kanalizācijas sistēmu saskaņā ar LBN 221 – 98 prasībām.
- 3.5. Izbūvēt izlaidi no ēkas un skataku pagalmā. Izlaides caurules diametru noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinu.
- 3.6. Izbūvēt kanalizāciju no projektējamās skatakas līdz esošai kanalizācijai D 160 mm. Cauruļu diametru noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinu. Cauruļu materiāls PP. Projektējamo kanalizāciju pieslēgt esošā skatakā.
4. Papildus prasības:
  - 4.1. Projekta izstrādē ievērot LBN 221 – 98, LBN 223 – 99 un MK noteikumu Nr.1069 prasības.
  - 4.2. Projekta dokumentāciju saskaņot ar Ventspils novada pašvaldību.
5. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Nodaļas vadītājs

I. Bērtulsons